



## ПД «Георад» д.о.о. Дрмно

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА  
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ

„ГЕОРАД“ д.о.о. – ДРМНО

Цара Лазара бб; 12208 Дрмно

Заводни број: 4344

Дрмно, 07.06.2018. године

На основу члана 66 Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, Дрмно, Наручилац а у вези набавке бр. Н 102/2018 „Покретни контејнери за смештај радника и техничког особља“ на захтев заинтересованог лица, даје

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Дана 07.06.2018. год. примљено је питање заинтересованог лица за набавку бр. 102/2018 те Наручилац даје следеће информације, односно појашњења:

#### Питања:

1. Тражена су алуминијумска спољна врата и унутрашња ПВЦ, да ли се могу понудити метална врата ?
2. У техничком опису су димензије спољних врата 900x2050мм а на скици 800x2000мм. Која димензија је у ствари тражена ?
3. У техничком опису су димензије унутрашњих врата 700x2050мм а на скици 800x2360мм. Која димензија је у ствари тражена ?
4. Тражена је унутрашња висина контејнера 2.27 мет, на цртежу се тразе унутрашња врата висине 2.36 мет, која у овом случају не могу да стану. Која је димензија исправна а која није ?
5. Тражена је унутрашња висина 2.27м, а спољасња 2.35м. Са потребним изолацијама и материјалом који сте тражили немогуће је смањити контејнер на укупну висину 2.35мм ( под и плафон панели по 50мм, у поду даска 22мм, ПВЦ под, изолација у плафону,...) да ли ће наруџилац прихватити стандардну висину контејнера 2,59 м ?
6. Танк за воду да ли се поставља са унутрашње или са спољашње стране контејнера ?
7. У техничком опису тражи се прозор 1000x1200мм – 1 ком док у цртежу су 2 ком прозора потпуно других димензија . ста је заправо захтев ?
8. У техничком опису тражи се прозор 600x600мм – 1 ком док у цртежу се трази дим 600x500мм.. ста је заправо захтев ?
9. У техничком опису тражи се 3 ком расветних тела, док у цртежу се трази 4 ком.. ста је заправо захтев ?



## ПД «Георад» д.о.о. Дрмно

### Одговори на питања:

1. Наручилац остаје при захтеву из Конкурсне документације
2. Наручилац је извршио исправку Конкурсне документације у делу на који се односи питање, тј. све тражене димензије из описа су стварно тражене димензије (скица је изменењена)
3. Наручилац је извршио исправку Конкурсне документације у делу на који се односи питање, тј. све тражене димензије из описа су стварно тражене димензије (скица је изменењена)
4. Наручилац је извршио исправку Конкурсне документације у делу на који се односи питање, тј. све тражене димензије из описа су стварно тражене димензије (скица је изменењена)
5. Коментар  
Потребно је испоштовати тражену унутрашњу висину и коначну висину контејнера са санкама и атиком, тј 2270/2170мм - унутрашња висина и 3000мм - укупна висина објекта. Остаје обавеза да се тражене термооблоге пода и плафона испоштују по спецификацији из конкурса.
6. Пожењно је да ТАНК буде са спољашње стране , али није обавезујуће
7. Наручилац је извршио исправку Конкурсне документације у делу на који се односи питање, тј. све тражене димензије из описа су стварно тражене димензије (скица је изменењена- потребан један прозор димензија из описа)
8. . Наручилац је извршио исправку Конкурсне документације у делу на који се односи питање, тј. све тражене димензије из описа су стварно тражене димензије (скица је изменењена)
9. . Наручилац је извршио исправку Конкурсне документације у делу на који се односи питање, тј. све тражене димензије из описа су стварно тражене димензије (скица је изменењена)

Наведена појашњења сматрају се саставним делом Позива за подношење понуде за предметну набавку.

Комисија за Н 095/2018 :