



ПД «Георад» д.о.о. Дрмно

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА  
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ

„ГЕОРАД“ д.о.о. – ДРМНО  
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно  
Дрмно, 08.11.2018. године

На основу члана 66 Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, Дрмно, Наручилац а у вези набавке бр. Н 191/2018 “Набавка РОП ормара” на захтев заинтересованог лица, даје

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 2

Дана 07.11.2018. год примљена су питања заинтересованих лица за набавку бр. 191/2018. те Наручилац даје следеће информације, односно појашњења:

**Питање 1:** У вези услова за учествовање у поступку јавне набавке, као један од услова навели сте следеће:

Да је у претходне три (3) године до дана објављивања Позива за подношење понуда на интернет страници наручиоца испоручио добра која су предмет набавке минималне укупне вредности 10.000.000,00 динара

- доказ : 1. Попуњен, потписан и оверен образац: „Списак испоручених добара-стручне референце“ од стране понуђача предметних добара

2. Попуњен, потписан и оверен образац: „Потврда о референтним набавкама“ од стране референтног купца предметних добара

Да ли се под референцама подразумевају само испоручени РОП ормани (разводни орман пумпе) у наведеној вредности? Или је могуће доставити референце испоручених добра која су саставни делови РОП ормана (софт-стартери, фреквентни регулатори, PLC контролери, HMI дисплеу и остала енергетска опрема која се уграђује у ел. орман) ?

**Одговор 1:** Захтеване референце се односе на испоручене РОП ормаре у комплекту, није могуће доставити референце саммо за саставне делове.

**Питање 2:** Да ли можете да рок предвиђен за испоруку продужите на 90 дана? Рок за испоруку ормана који је наведен у конкурсној документацији (45 дана) је исувише кратак да би се испоштовао. Од произвођача ормана смо добили информацију да сама израда 25 ормана би трајала минимум 30-45 дана. Наравно потребно је у ормане уградити опрему, и извршити испитивања.

**Одговор 2:** Није могуће продужити рок испоруке на 90 дана, Наручилац остаје при року испоруке до 45 календарских дана од дана ступања уговора на снагу.



**Питање 3:** У обавезним условима сте навели да је потребно да понуђач обезбеди сервисну мрежу као мрежу представника произвођача на територији Републике Србије, која ће реаговати у року од 24 часа од пријаве квара и која ће евентуалне услуге пружати на терену.

Нигде нисте навели шта је потребно да се достави као доказ?

Шта је потребно да доставимо ми као фирма која је званични дистрибутер опреме која се уграђује у ормане? Наши инжењери су обучени за рад са опремом која се уграђује као и са програмирањем исте, тако да увек и у сваком тренутку евентуалне кварове могу решавати на брз и ефикасан начин.

Молим појашњење и Вашу препоруку којим документом докзујемо захтевани услов како би наша понуда била валидна?

**Одговор 3:** Као доказ доставите изјаву на вашем меморандуму да сте званични дистрибутер опреме која се уграђује у ормане као и сву пратећу документацију које имате и којом то можете потврдити.

**Питање 4:** Да ли можете да нам наведете тачан тип за ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ПОРТОВИМА И ЛИЦЕНЦИРАНИМ СОФТВЕРОМ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ РАДА ФРЕКВЕНТНИХ ПРЕТВАРАЧА И ПЛЦ, КАО И ОДГОВАРАЈУЋИМ КАБЛОВИМА И АДАПТЕРИМА ЗА ПРИСТУП ФРЕКВЕНТНИМ РЕГУЛАТОРИМА И ПЛЦ-а.

**Одговор 4:** Електронски уређај мора бити такве конфигурације и са лиценцираним софтвером као и свим пратећим кабловима за повезивање, да се са њим може несметано вршити конфигурисање као и дијагностика рада фреквентног регулатора и ПЛЦ-а, препоручљиво је да лаптоп буде новије генерације да би се користио дужи временски период.

Комисија за Н 191/2018