



ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
„ГЕОРАД“ д.о.о. - ДРМНО
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно;
Матични број: 17577719
ПИБ: 103406127

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА

Набавку добара у редовном поступку

“РОП ОРМАНИ И ЗБИРНИ РАЗВОДНИ ОРМАНИ“

Набавка бр. 085/2019

Август 2019. године

	Датум и време
Крајњи рок за достављање понуда	15.08.2019. године, до 13:00 часова
Јавно отварање	15.08.2019. године, у 13:15 часова

Набавка се спороводи у складу са Правилником о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо бр.337/2018 од 18.01.2018, на основу Мишљења Министарства рударства и енергетике, број 011-00-00150/2017-02 од 9.11.2017. године и Мишљења Управе за јавне набавке РС бр. 011-00-387/17 од 14.12.2017. године ПД "Георад" д.о.о. Дрмно није наручилац у смислу члана 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и није у обавези да спроводи поступке јавних набавки.

На основу Правилника о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо, Дрмно, члана 45. и 60., Одлуке о покретању поступка за набавку бр. 085/2019 број 7326 од 05.08.2019. год. и Решења о образовању комисије за набавку 085/2019 број. 7327 од 05.08.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**за набавку добара у редовном поступку –
„РОП ОРМАНИ И ЗБИРНИ РАЗВОДНИ ОРМАНИ“**

Н бр. 085/2019

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља
I	Општи подаци о набавци
II	Подаци о предмету набавке
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, рок и место испоруке добара
IV	Услови за учешће у поступку набавке из чл. 61 Правилника о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо, Дрмно и упутство како се доказује испуњеност тих услова
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду
VI	Модел меничних писама
VII	Образац понуде и образац структуре цене
VIII	Модел Уговора
IX	Изјаве

Укупан број страна: 52

I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:

Наручилац: Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ доо, Дрмно.

Адреса: Цара Лазара бб, 12 208 Дрмно, Република Србија.

Интернет страница: www.georad.rs

2. Врста поступка:

Набавка се спроводи у редовном поступку набавке у складу са чл. 45 Правилника о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо бр.337/2018 од 18.01.2018. и Планом набавки ПД Георад доо Дрмно.

3. Предмет набавке је: Набавака добара „РОП ормани и збирни разводни ормани“ ОРН:31213300 – Разводни орман за каблове

4. Поступак набавке спроводи се ради закључења уговора.

5. Контакт

Радмила Рајић, дипл.ецц е-маил:radmila.rajic@georad.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

1. Предмет набавке

Предмет набавке бр. 085/2019 су добра „**РОП ормани и збирни разводни ормани**“, ОРН: 31213300 – Разводни орман за каблове, у складу са захтевима из техничке спецификације.

2. Партије

Набавка није обликована по партијама

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБАВЕЗНИХ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА

Позиција	Назив	Слично типу	Произвођач	Јединица мере	Количина
1	ОРМАН ЗА ПУМПЕ СНАГЕ 1,5kW СЛЕДЕЋЕГ САСТАВА:			КОМ	20
1.1	Метални, пластифицирани орман за смештање електронске опреме димензија VxŠxD 800x800x360, IP 55 (према цртежу)	Evrotehna	Evrotehna	ком	1
1.2	Метални, пластифицирани орман са заштитном капом, са комплетом за осветљење ормана и са поцинкованим постољем ормана и носачем за бродску светиљку VxŠxD 1100x1700x500, IP 55 (према цртежу)	Evrotehna	Evrotehna	ком	1
1.3	Хоризонтална растављачка летва NH000/100A	49800	Schneider Electric	ком	2
1.4	Трополни заштитни прекидач Ue= 690V, 50Hz, називне струје 100A, опремљен термомagnetном заштитном јединицом TM-D, In=100A, Ip=0.7-1In	Compact NSX	Schneider Electric	ком	1
1.5	Заштитни моторни прекидач за мотор снаге 1.5 kW, In=2.28A, заштита од кратког споја подесиво 0,6-1,1 x In, прекострујна заштита x In, CLASS 10A-30 Icu =kA 400V 3P, контакти са завртњем са баријерама између фаза, у комплекту са напонским окидачем за 230VAC	TeSys GV2 GV2ME10 + GVAS225	Schneider Electric	ком	1
1.6	Контактор 9A, AC 230 V, 50 Hz, 3-POLE, контакти са завртњем, помоћни контакти 2 NO	TeSys K - LC1K0910P7	Schneider Electric	ком	1
1.7	SOFTSTARTER-а за снагу мотора 1.5kW, 3AC380-480V	Altistart 01 - ATS01N206QN	Schneider Electric	ком	1
1.8	Тrafo 400V/230V, AC 160VA	ABL6TS16U	Schneider Electric	ком	1
1.9	Стабилизовани исправљач, улазни напон 230V AC, излазни напон 24VDC / 5A	Schneider Electric ABL8REM24050	Schneider Electric	ком	1
1.10	Набавка са програмирањем PLC-а са 8DI, 8DO релејни, са додатним модулом за 4AI (4-20mA/ PT100), са MODBUS/RS485 преко RJ45 порта, са Ethernet 10/100Mb/s портom, напајање 24 Vdc	Schneider Electric Modicon TM221ME16R, TM3TI4, TMSD1 – mem.card	Schneider Electric	ком	1
1.11	Набавка са програмирањем HMI јединице за локални приказ података са PLC-а, LCD, 122 x 22 Pixels, 5.2 ", напајање 24 Vdc, веза MODBUS/RS485 преко RJ45 порта	Schneider Electric Magelis XBTN401	Schneider Electric	ком	1
1.12	„Patch kablovi“ за MODBUS/RS485 са RJ45/SUB D 25 конекторима, 1m			ком	1
1.13	Аутоматски осигурач, 2 P, 6A, тип C	A9F74206	Schneider Electric	ком	1
1.14	Аутоматски осигурач, 1P, 10A, тип C	A9F74110	Schneider Electric	ком	1

1.15	Аутоматски осигурач, 1P, 6А, тип С	A9F74106	Schneider Electric	КОМ	2
1.16	HESI клење осигурача	3036369	Phoenix contact	КОМ	5
1.17	Аутоматски осигурач, 3P, 16А, тип В	A9F73316	Schneider Electric	КОМ	1
1.18	Антикондензациони грејач ормана са електронском опремом снаге 20W	NSYCR20WU2	Schneider Electric	КОМ	1
1.19	Термостат за антикондензациони грејач са 1NC, 230VAC, 10А, 0-60°C	NSYCCOTHC	Schneider Electric	КОМ	1
1.20	Вентилатор за проветравање унутрашњег ормана IP56, 165m ³ /h, 230V, 16.3 W и вентилационе решетке изрез 125x125mm и спољашње дим. 137x117mm, IP56	NSYCVF165M23 0PF, NSYCAG125LPF	Schneider Electric	КОМ	1
1.21	Термостат за вентилатор са 1NO, 230VAC, 10А, 0-60°C	NSYCCOYHO	Schneider Electric	КОМ	1
1.22	Фото релеј са фото отпорником и прибором за монтажу фото отпорника	CCT15368	Schneider Electric	КОМ	1
1.23	Одводник пренапона са изменљивим улошком, 3P+N, Up=1.5kV, In=5kA, Imax=20kA, са индикацијом дотрајалости	A9L20600	Schneider Electric	КОМ	1
1.24	Осигурач за varistor 3P+N, In=20A, Icu=20kA	A9F74320	Schneider Electric	КОМ	1
1.25	Светилка (бродска арматура) E27, 100W, силуминска			КОМ	1
1.26	Прекидач за ручно укључење светла 2-0-1	K1B001ULH	Schneider Electric	КОМ	1
1.27	Микропрекидач на вратима ормана			КОМ	1
1.28	Једнополни изборни прекидач са три положаја, са натписима локално/искључено/даљински (уграђује се на врата ормана)	XB5AD33	Schneider Electric	КОМ	1
1.29	Зелени тастер са повратком, 1NO, са натписом START (уграђује се на врата ормана)	XB4BA31	Schneider Electric	КОМ	1
1.30	Црвени тастер, 1NC, са натписом STOP (уграђује се на врата ормана)	XB4BA42	Schneider Electric	КОМ	1
1.31	Зелена сигнална сијалица 24VDC, са натписом RAD (уграђује се на врата ормана)	XB5AVB3	Schneider Electric	КОМ	1
1.32	Црвена сигнална сијалица 24VDC, са натписом KVAR (уграђује се на врата ормана)	XB5AVB4	Schneider Electric	КОМ	1
1.33	Зелена сигнална сијалица 24VDC, са натписом SISTEM UKLJUČEN (уграђује се на врата ормана)	XB5AVB3	Schneider Electric	КОМ	1
1.34	Набавка 4G LTE Gateway, индустријска изведба, напајање 24VDC, радна температура: од -20°C до +70°C, могућност монтаже на DIN шину, могућност да се прикључи антена преко посебног кабла, у комплекту са антеном са магнетним постољем и каблом за прикључење антене	GWG-40 Gateway	Geneko	КОМ	1
1.35	Монофазна утичница 230V AC, 3 kW			КОМ	1
1.36	Трофазна утичница 400V AC, 5 kW			КОМ	1

1.37	Једноредна клема, монтажа на DIN 35mm, максимални пресек кабла 50mm ²			КОМ	8
1.38	Једноредна клема, монтажа на DIN 35mm, максимални пресек кабла 4mm ²			КОМ	4
1.39	Кабал PP 00-Y 2x1.5mm ² за напајање светиљке			м	5
1.40	Ситан неспецифициран материјал – уводнице, каналице, проводници за шемирање ормана			КОМ	1
1.41	Уградња опреме у орман и монтажни материјал (клемe, каналице, кабловски уводници итд.)			КОМ	1
1.42	Софтвер за регулацију по протоку и нивоу у међусобној зависности и пуштање у рад ормана за електронику			кпл	1
2	ОРМАН ЗА ПУМПЕ СНАГЕ 15kW СЛЕДЕЋЕГ САСТАВА:			КОМ	5
2.1	Метални пластифицирани орман за смештање електронске опреме димензија VxŠxD 800x800x360, IP 55 (према цртежу)	Evrotehna	Evrotehna	КОМ	1
2.2	Метални пластифицирани орман са заштитном капом, са комплетом за осветљење ормана и са поцинкованим постољем ормана и носачем за бродску светиљку VxŠxD 1100x1700x500, IP 55 (према цртежу)	Evrotehna	Evrotehna	КОМ	1
2.3	Хоризонтална растављачка летва NH000/100A	49800	Schneider Electric	КОМ	1
2.4	Хоризонтална растављачка летва NH1/250A	49813	Schneider Electric	КОМ	1
2.5	Трополни заштитни прекидач Ue= 690V, 50Hz, називне струје 160A, опремљен термомagnetном заштитном јединицом TM-D, In=160A, Ip=0.7-1In	Compact NSX-	Schneider Electric	КОМ	1
2.6	Заштитни моторни прекидач за мотор снаге 15 kW, In=32A, заштита од кратког споја подесиво 0,6-1,1 x In, прекострујна заштита x In, CLASS 10A-30 Icu =100kA 400V 3P, контакти са завртњем са баријерама између фаза, у комплекту са напонским окидачем за 230VAC	TeSys GV2 GV2ME40 + GVAS225	Schneider Electric	КОМ	1
2.7	Контактора 32A, AC 230 V, 50 Hz, 3-POLE, контакти са завртњем, помоћни контакти 2 NO	TeSys D - LC1D50AP7	Schneider Electric	КОМ	1
2.8	Фреквентни регулатор за снагу мотора 15kW, 3AC380-480V, у комплекту са контролном јединицом, управљачким панелом, MODBUS комуникационим портом, са аналогним улазима за РТ сонду мотора, одговарајућим firmware-ом.	Altivar 61- ATV630D18N4	Schneider Electric	КОМ	1
2.9	Моторна пригушница, струје за наведени фреквентни регулатор	Altivar 61 - VW3A4555	Schneider Electric	КОМ	1
2.10	Трафо 400V/230V, AC 160VA	ABL6TS16U	Schneider Electric	КОМ	1
2.11	Стабилизовани исправљач, улазни напон 230V AC, излазни напон 24VDC / 5A	Schneider Electric ABL8REM24050	Schneider Electric	КОМ	1
2.12	Набавка са програмирањем PLC-a са 8DI, 8DO релејни, са додатним модулом за 4AI (4-20mA/ PT100), са MODBUS/RS485 преко RJ45 порта, са Ethernet 10/100Mb/s портом, напајање 24 Vdc	Schneider Electric Modicon TM221ME16R, TM3T14, TMA5D1 – mem.card	Schneider Electric	КОМ	1

2.13	Набавка са програмирањем HMI јединице за локални приказ података са PLC-а, LCD, 122 x 22 Pixels, 5.2 ", напајање 24 Vdc, веза MODBUS/RS485 преко RJ45 порта	Schneider Electric Magelis XBTN401	Schneider Electric	КОМ	1
2.14	Ethernet индустријски 5-portni switch	Moxa EDS-205		КОМ	1
2.15	„Patch kablovi“ за MODBUS/RS485 са RJ45/Sub D 25 конекторима, 1m			КОМ	1
2.16	Аутоматски осигурач, 2 P, 6A, тип C	A9F74206	Schneider Electric	КОМ	1
2.17	Аутоматски осигурач, 1P, 10A, тип C	A9F74110	Schneider Electric	КОМ	1
2.18	Аутоматски осигурач, 1P, 6A, тип C	A9F74106	Schneider Electric	КОМ	2
2.19	HESI клеме осигурача	3036369	Phoenix contact	КОМ	5
2.20	Аутоматски осигурач, 3P, 16A, тип B	A9F73316	Schneider Electric	КОМ	1
2.21	Антикондензациони грејач ормана са електронском опремом снаге 20W	NSYCR20WU2	Schneider Electric	КОМ	1
2.22	Термостат за антикондензациони грејач са 1NC, 230VAC, 10A, 0-60°C	NSYCCOTHC	Schneider Electric	КОМ	1
2.23	Вентилатор за проветравање унутрашњег ормана IP56, 165m ³ /h, 230V, 16.3 W и вентилационе решетке изрез 125x125mm и спољашње дим. 137x117mm, IP56	NSYCVF165M23 0PF, NSYCAG125LPF	Schneider Electric	КОМ	1
2.24	Термостат за вентилатор са 1NO, 230VAC, 10A, 0-60°C	NSYCCOYHO	Schneider Electric	КОМ	1
2.25	Фото релеј са фото отпорником и прибором за монтажу фото отпорника	CCT15368	Schneider Electric	КОМ	1
2.26	Одводник пренапона са изменљивим улошком, 3P+N, Up=1.5kV, In=5kA, Imax=20kA, са индикацијом дотрајалости	A9L20600	Schneider Electric	КОМ	1
2.27	Осигурач за varistor 3P+N, In=20A, Icu=20kA	A9F74320	Schneider Electric	КОМ	1
2.28	Светилка (бродска арматура) E27, 100W, силуминска			КОМ	1
2.29	Прекидач за ручно укључење светла 2-0-1	K1B001ULH	Schneider Electric	КОМ	1
2.30	Микропрекидач на вратима ормана			КОМ	1
2.31	Једнополни изборни прекидач са три положаја, са натписима локално/искључено/даљински (уграђује се на врата ормана)	XB5AD33	Schneider Electric	КОМ	1
2.32	Зелени тастер са повратком, 1NO, са натписом START (уграђује се на врата ормана)	XB4BA31	Schneider Electric	КОМ	1
2.33	Црвени тастер, 1NC, са натписом STOP (уграђује се на врата ормана)	XB4BA42	Schneider Electric	КОМ	1
2.34	Зелена сигнална сијалица 24VDC, са натписом RAD (уграђује се на врата ормана)	XB5AVB3	Schneider Electric	КОМ	1
2.35	Црвена сигнална сијалица 24VDC, са натписом KVAR (уграђује се на врата ормана)	XB5AVB4	Schneider Electric	КОМ	1

2.36	Зелена сигнална сијалица 24VDC, са натписом SISTEM UKLJUČEN	XB5AVB3	Schneider Electric	КОМ	1
2.37	Набавка 4G LTE Gateway, индустријска изведба, напајање 24VDC, радна температура: од -20°C до +70°C, могућност монтаже на DIN шину, могућност да се прикључи антена преко посебног кабла, у комплексу са антеном са магнетним постољем и каблом за прикључење антене	GWG-40 Gateway	Geneko	КОМ	1
2.38	Монофазна утичница 230V AC, 3 kW			КОМ	1
2.39	Трофазна утичница 400V AC, 5 kW			КОМ	1
2.40	Једноредна клема, монтажа на DIN 35mm, максимални пресек кабла 50mm ²			КОМ	8
2.41	Једноредна клема, монтажа на DIN 35mm, максимални пресек кабла 10mm ²			КОМ	4
2.42	Кабал PP 00-Y 2x1.5mm ² за напајање светилке			М	5
2.43	Ситан неспецифициран материјал – уводнице, каналице, проводници за шемирање ормана			КОМ	1
2.44	Уградња опреме у орман и монтажни материјал (клемне, каналице, кабловски уводници итд.)			КОМ	1
2.45	Софтвер за регулацију по протоку и нивоу у међусобној зависности и пуштање у рад ормана за електронику			КПЛ	1
3	ЗБИРНИ РАЗВОДНИ ОРМАНИ (RO-B)				
3.1.	Набавка и уградња збирних ормана бунарских пумпи RB1. Ормани су слободностојећи, израђени од два пута декапираног лима, димензија HxWxD) 1000x800x350mm монтажа на санкама, у степену заштите IP55, са вратима и бравом. Увод каблова предвидети са доње стране ормана. У орман уградити следећу опрему: - Компактни прекидач сличан типу NSX 250A - Хоризонтална раставна склопка NVP 250A - Вертикална осигурачка летва, трополна, слична типу APATORукупно 5 ком - Си шина 30x5mm.....4m Осигураче уградити према одабраним пумпама за снаге пумпи			КПЛ	2

Техничка спецификација за набавку добара се спроводи у складу са чланом 96. став 8. Правилника о уређивању поступка набавке ПД Георад доо, Дрмно.

Понуђач је дужан да комплетно спаковане РОП ормане испоручи након израде софтвера за регулацију по протоку и нивоу и пробног пуштања у рад ормана за електронику. Након провере исправности изведене инсталације и уграђених елемената неопходно је издати атест – гаранцију за изведене радове на РОП орманима и предати га уз испоруку.

Приликом испоруке ормана доставља се следећа документација: упутство за руковање и подешавање, списак уграђене опреме са упутствима.

За роп ормане снаге 1,5kW и снаге 15 kW уз испоруку доставља се сва неопходна документација потребна за израду Пројекта изведеног стања у папирном и електронском облику.

Учешћем у овој набавци, Понуђач је са овом могућношћу УНАПРЕД УПОЗНАТ И ПРИХВАТА ЈЕ, те се ОДРИЧЕ постављања било каквог одштетног захтева према наручиоцу.

Сва понуђена добра морају бити нова тј некоришћена.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Финансијски капацитет:

1. Понуђач је обавезан да уз понуду достави доказ да нема евидентиран ниједан дан неликвидности у периоду од 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Интернет страници: www.georad.rs.

2. Понуђач је обавезан да уз понуду достави изводе из каталога произвођача којим се доказује да понуђена добра испуњавају тражене техничке карактеристике, и да у изводу обележи добра која нуди тако што ће поред назива и података о добрима која нуди уписати редни број позиције.

4. Копија сертификата ISO 9001 произвођача (чија област примене обухвата производњу предметних добара), важећи на дан отварања понудана српском или енглеском језику.

5. Потребно је да понуђач обезбеди сервисну мрежу на територији Републике Србије, која ће реаговати у року од 24 часа од пријаве кvara, и која ће евентуалне услуге пружати на терену.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **услова** за учешће у поступку предметне набавке, у складу са Правилником о уређивању поступка набавки у ПД „Геораd“ доо, понуђач **доказује достављањем Изјаве** (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим за документацију чије се достављање захтевано у поглављу IV одељак 1, која се доставља уз понуду.

Све изјаве морају да буду потписане од стране овлашћеног лица понуђача и оверене печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Доказе за које наручилац посебно захтева одређену документацију при подношењу понуде и то дефинише у поглављу IV одељак 1, као „ОБАВЕЗНО“, понуђач обавезно доставља уз понуду, као њен саставни део.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка набавке, која наступи до доношења одлуке и закључења Уговора, односно током важења Уговора о набавци и да је документује на прописани начин.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ

У складу са чланом 62. Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку набавке добара **Н 085/2019 „РОП ормани и збирни разводни ормани“**, испуњава све услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку, захтеване у складу са чл. 61. Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, Дрмно.

Место: _____
Датум: _____

М.П.

Понуђач:

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику, осим захтеваних сертификата који могу бити и на енглеском језику.

Уколико наручилац у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би документа из претходног става требало да буду преведена на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: ПД „ГЕОРАД“ д.о.о., Цара Лазара бб, 12 208 Дрмно, са назнаком: „Понуда за набавку добара – „РОП ормани и збирни разводни ормани“ бр. 085/2019. – НЕОТВРАТИ са обавезном назнаком за коју партију се понуда подноси. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.08.2019. године до 10.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Исправка грешке у поднетој понуди

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке дужан је да потпише и овери печатом.

Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака из Понуде уочених приликом стручне оцене понуда, узимајући као релевантну јединичну цену.

3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца.

- Изјава понуђача о испуњавању услова у поступку набавке,
- Образац понуде – општи подаци о понуђачу (образац бр. 1),
- Образац о учеснику у заједничкој понуди (образац бр.2) *опционо
- Образац понуде (образац бр. 3)
- Образац структуре цена са упутством како да се понуди (образац бр. 4)
- Модел уговора (потписан и оверен)

- Образац изјаве о независној понуди (образац 5)
- Образац изјаве понуђача да може понудити и у захтеваном року испоручити предмет набавке (образац бр. 6)
- Образац изјаве понуђача да је упознат са одредбама из правилника оуређивању поступка набавки у ПД Георад доо Дрмно (образац бр. 7)
- Изјава понуђача о поштовању прописа (образац бр.8)
- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
- Копије свих доказа тражених у поглављу бр. IV, одељак бр. 1

***Сви наведени докази морају бити потписани и печатом оверени**

Уколико понуђач као саставни део понуде не достави захтевану документацију понуда ће бити одбијена

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: **ПД „Георад“ д.о.о., Цара Лазара бб, 12 208 Дрмно**, са назнаком:

„**Измена понуде за набавку бр.085/2019- НЕ ОТВАРАТИ**” или

„**Допуна понуде за набавку бр.085/2019- НЕ ОТВАРАТИ**” или

„**Опозив понуде за набавку бр.085/2019- НЕ ОТВАРАТИ**” или

„**Измена и допуна понуде за набавку бр.085/2019- НЕ ОТВАРАТИ**”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. Понуђач може да поднесе само једну понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Сви понуђачи из групе, услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога није одредио другачије.

Сасатавни део заједничке понуде је **споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне набавке, а који садржи податке:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу Оквирног споразума. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка набавке и Уговора о набавци одговара задруга и задругари у складу са законским прописима.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка набавке и Уговора о набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Све трошкове припреме и подношења понуде сноси **искључиво понуђач** и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Рок плаћања је до 45 дана од службеног пријема исправне фактуре.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока и начина испоруке добара

Рок и начин испоруке:

- Испорука ће се вршити у складу са захтевом наручиоца, у року не дужем од 60 календарских дана од дана пријема наруџбенице – захтева за испоруком након потписивања и ступања уговора на снагу.

Провера квантитета испоручених добара вршиће се приликом испоруке тј. утврђиваће се да ли је испорука у количини из наруџбенице.

У случају мање испоручене количине Наручилац ће захтевати од понуђача коме је додељен уговора му недостајућу количину добара испоручи одмах, а најкасније у року од 3 дана од претходне испоруке.

Захтев за додатну испоруку Наручилац ће упутити понуђачу коме је додељен уговор у форми рекламације количине (констатује се на отпремници Испоручиоца) без сачињавања Записника.

У случају да је Наручиоцу испоручена већа количина предмета набавке од поручене, овлашћено лице Наручиоца ће вишак добара одмах вратити понуђачу коме је додељен уговор тј. неће га задржати у магацин.

Наручилац задржава право да добра која нису наведена у техничкој спецификацији, а представљају еквивалент предмету набавке или су у логичкој вези са истом, набави од добављача, искључиво по ценама из важећег ценовника добављача на дан

упућеног захтева, на основу дате писмене сагласности одговорног лица Наручиоца, највише до максималне вредности уговора.

Место испоруке:

РБ Колубара, поље Е, на локацијама израде бунара.

НАПОМЕНА: Додављач је у обавези да благовремено обавести наручиоца о приспећу испоруке.

9.3.Гарантни рок и рекламација:

За испоручена добра важи гарантни рок од минимум 24 месеци.

Утврђивање квалитета и квантитета при испоруци предмета набавке утврђиваће овлашћена лица Наручиоца.

Провера квалитета испорученог предмета набавке вршиће се при свакој испоруци тј.упоређиваће се да ли је испоручени предмет набавке идентичан са понуђеним.

Уколико овлашћено лице Наручиоца при испоруци утврди да квалитет испорученог предмета набавке не одговара понуђеном такав предмет набавке Наручилац ће вратити понуђачу коме је додељен уговор(неће га складиштити) о његовом трошку.

Свако враћање неодговарајућег предмета набавке констатоваће се записнички као рекламација квалитета.

9.4. Квалитет

Услови квалитета су детаљно описани у обрасцу „структуре цене са упутством како да се попуни“ нарочито у погледу техничких карактеристика.

Понуђачи се обавезују да уз понуду доставе каталог произвођача или извод из каталога са техничким карактеристикама предметног добра.

Понуђена роба мора одговарати условима наведеним у техничкој спецификацији конкурсне документације и техничким условима испоруке.

9.5. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од **60** дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви пратећи трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац задржава право да од понуђача писаним путем,пре закључивањаУговора још једном затражи појашњење структуре понуђене цене.

11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Меница за озбиљност понуде

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде Понуђач је дужан да уз понуду достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% **од вредности понуде**, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име озбиљности понуде, картон депонованих потписа и ОП образац (лице овлашћено за заступање понуђача). Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од процењене вредности набавке. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, и ОП образац (лице овлашћено за заступање понуђача). Меница за озбиљност понуде мора да важи 60 дана од дана отварања понуда, тј. до истека важења понуде. Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде ако понуђач, повуче, опозове или измени своју понуду након истека рока за подношење понуда и ако не потпише уговор када је његова понуда изабрана као најповољнија. Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака понуде из чл. 75. Правилника о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо Дрмно.

Меница за озбиљност понуде биће пуштена и ако изабрани понуђач приликом потписивања уговора не достави меницу за добро извршење посла.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04 и 62/06, 111/09 и 31/11).

Меница за добро извршење посла

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора а најкасније у року до 5 дана, на име средства финансијског обезбеђења, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, картон депонованих потписа и ОП образац (лице овлашћено за заступање понуђача). Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, и ОП образац (лице овлашћено за заступање понуђача). Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих послова. Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04 и 62/06, 111/09 и 31/11). Уколико изабрани понуђач не достави тражено средство обезбеђења, уговор неће ступити на снагу.

Меница за отклањање грешака у гарантном року

Понуђач се обавезује да ће у тренутку испоруке предмета набавке предати сопствену бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом потписана од стране овлашћеног лица за заступање, а уз исту мора бити достављено менично писмо-овлашћење, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, и клаузулама: безусловна и платива на први позив. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења меница мора бити дужи 5 дана од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не изврши уклањање грешака у гарантном року.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, ако и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирају она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведен начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће третирају ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: **ПД Георад доо, Цара Лазара 66, 12 208 Дрмно**, а што се тиче електронске поште на е-маил: **radmila.rajic@georad.rs**, или факсом наброј: **012/246-095** сваког радног дана од 10 до 14 часова тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде (чл.66. Правилника).

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на својој интернет страници.

Ако комисија измени или допуни конкурсну документацију 5 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужна је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда као и да обавести све потенцијалне понуђаче којима је упутила позив за подношење понуда и свим заинтересованим лицима која су упутила захтеве за додатним информацијама и која су указала на евентуалне недостатке у конкурсној документацији.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 66. Правилника о ближем уређењу поступка набавки у ПД Георад доо, Дрмно.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно учесника у заједничкој понуди.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, Уговор ће се доделити понуђачу који је понудио краћи рок испоруке, у случају истог резервног критеријума најповољнији понуђач биће изабран путем жреба.

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ТОГ ПРИГОВОРА

Приговор на поступак набавке може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о Скупштина ПД "Георад" д.о.о. бира и разрешава Комисију за решавање по приговору понуђача (у даљем тексту: Комисија) која је самостална и независна и која обезбеђује заштиту права у поступцима набавки које се спроводе по одредбама Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о. Приговор се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља независној комисији за решавање по приговору понуђача у поступцима набавки (у даљем тексту: Независна комисија чл. 80 Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о. Приговор се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на email.адресу наведену у конкурсnoj документацији факсом на број 012/246-095 или препорученом поштом са повратником. Приговор се може поднети у току целог поступка набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Правилником није другачије одређено. О поднетом Приговору наручилац обавештава све учеснике у поступку набавке, односно објављује обавештење о поднетом Приговору на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. Уколико се Приговором оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, Приговор ће се сматрати благовременим уколико је примљен најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, у редовном поступку, односно три дана у поступку набавке мале вредности и рестриктивном поступку без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл.66 Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о, указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Приговор којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу уговора, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење приговора је седам дана од дана објављивања одлуке на Интернет страници наручиоца, а пет дана у поступку набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора. Приговором се не могу оспоравати радње наручиоца предузете у поступку набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку набавке поново поднет приговор од стране истог подносиоца захтева, у том приговору се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац приговора знао или могао знати приликом подношења претходног приговора. Приговор не задржава даље активности наручиоца у поступку набавке у складу са одредбама члана 83 правилника.

Приговор мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца приговора и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о набавци која је предмет приговора, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде овог правилника којима се уређује поступак набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потпис подносиоца

19. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Наручилац ће обавештење о закљученом Уговору о набавци објавити у року од 5 (пет) дана од дана закључења.

Наручилац ће Уговор о набавци доставити понуђачу којем је Уговор додељен у року до осам дана од дана протеча рока за подношење приговора за заштиту права понуђача

НАПОМЕНА: *Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној документацији прецртавањем постојећих навода и уписивањем других навода, јер ће у суротном, такве понуде бити одбијене.*

(Модел меничног писма за озбиљност понуде)

**МЕНИЧНО ПИСМО -ОВЛАШЋЕЊЕ
- за озбиљност понуде –**

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл.лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 57/04 , 82/04 и 98/13), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближним условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 56/11, 80/15 и 76/16),

(Назив понуђача)

ПИБ: _____, матични број: _____, предаје 1 (једну) регистровану, бланко сопствену меницу и даје

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ-ПИСМО
за корисника бланко-сопствене менице**

КОРИСНИК: (Поверилац) Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ доо, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно, да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, на име гаранције за озбиљност понуде по основу Набавке бр 083/2018 „Мерачи протока и сонде“ и то на терет свих рачуна који су отворени код банке:

(назив банке и бр. рачуна понуђача)

На основу овог овлашћења **Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ доо, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно** може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од _____ динара, (словима: _____ динара), што представља **10%** од вредности понуде без ПДВ – а, а у сврху финансијског обезбеђења за озбиљност понуде бр. _____ у поступку Набавке бр. **085/2018 „РОП ормани и збирни разводни ормани“**.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату. Меница је потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- 1 (једна) регистрована, потписана и оверена бланко сопствена меница;
- серијски број менице _____;
- оригинал захтева за регистрацију менице и
- копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима и ОП образац

Место и датум

Понуђач

М.П.

Овлашћено лице

(Модел меничног овлашћења)

МЕНИЧНО ПИСМО -ОВЛАШЋЕЊЕ
- за добро извршење посла-

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 57/04, 82/04 и 98/13), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 56/11, 80/15 и 76/16),

(Назив понуђача)

ПИБ: _____, матични број: _____, предаје 1 (једну) регистровану, бланко сопствену меницу и даје

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ-ПИСМО
за корисника бланко-сопствене менице

КОРИСНИК:

(Поверилац) **Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ доо, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно**, да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, на име гаранције за добро извршење обавеза по основу Уговора број _____ од _____ односно _____ од _____. године и то на терет свих рачуна који су отворени код банке:

(назив банке и бр. рачуна понуђача)

На основу овог овлашћења **Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ доо, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно** може поунити меницу са клаузулом „без протеста, безтрошкова“ на износ од _____ динара, _____ (словима: _____ динара), што представља **10%** од уговорене вредности без ПДВ – а, а у сврху финансијског обезбеђења за добро извршење уговорених обавеза по основу **Уговора број _____ од _____ / _____ од _____** године.

Издата бланко сопствена меница серијски број _____ може се поднети на наплату у року доспећа утврђеним у **Уговора бр. _____ од _____** године (заведен код Корисника-Повереоца) и бр. _____ од _____ године (заведен код дужника), т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од уговореног рока с тим да евентуални продужетак рока испоруке/пружање услуге има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку/пружање услуга.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговорана задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату. Меница је потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- 1 (једна) регистрована, потписана и оверена бланко сопствена меница: серијски број менице _____;
- оригинал захтева за регистрацију менице и
- копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.
- ОП образац

Место и датум

Понуђач

М.П.

Овлашћено лице

(Модел меничног овлашћења)

МЕНИЧНО ПИСМО -ОВЛАШЋЕЊЕ

- заотклањање недостатака у гарантном року –

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 57/04, 82/04 и 98/13), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 56/11, 80/15 и 76/16),

(Назив понуђача)

ПИБ: _____, матични број: _____, предаје 1 (једну) регистровану, бланко сопствену меницу и даје

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ-ПИСМО за корисника бланко-сопствене менице

КОРИСНИК:

(Поверилац) Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ доо, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно, да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року по основу Уговора број _____ од _____ односно _____ од _____ године и то на терет свих рачуна који су отворени код банке:

(назив банке и бр. рачуна понуђача)

На основу овог овлашћења Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ доо, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно може попунити меницу са клаузулом „без протеста, безтрошкова“ на износ од _____ динара, (словима: _____ динара), што представља 5% од уговорене вредности без ПДВ – а, а у сврху финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року по основу Уговора број _____ од _____ / _____ од _____ године.

Издата бланко сопствена меница серијски број _____ може се поднети на наплату у року доспећа утврђеним у Уговору бр. _____ од _____ године (заведен код Корисника-Повереоца) и бр. _____ од _____ године (заведен код дужника), т.ј. 5 (пет) дана дуже од гарантног рока датог у понуди бр. _____, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и гарантни рок.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату. Меница је потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- 1 (једна) регистрована, потписана и оверена бланко сопствена меница: серијски број менице _____;
- оригинал захтева за регистрацију менице и
- копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.
- ОП образац

Место и датум

Понуђач

М.П.

Овлашћено лице

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац бр. 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. од године,

РОП ОРМАНИ И ЗБИРНИ РАЗВОДНИ ОРМАНИ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача е-маил	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Образац бр. 2

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико је број учесника у заједничкој понуди већи од броја места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Образац бр. 3

Предмет набавке – <u>085/2019</u>	„РОП ОРМАНИ И ЗБИРНИ РАЗВОДНИ ОРМАНИ“
Укупна цена без ПДВ-а	динара без ПДВ-а
Рок и начин плаћања	Плаћање се врши у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна са пратећом документацијом на архиву наручиоца.
Важност понуде	дана од дана отварања понуда. (<i>најмање 60 дана од дана отварања понуда</i>)
Рок испоруке	До _____ календарских дана од дана пријема наруџбенице – захтева за испоруком, након ступања уговора на снагу. (<i>не дужи од 60 календарских дана од дана пријема наруџбенице – захтева за испоруком, након ступања уговора на снагу</i>)
Гарантни рок	_____ месеци од дана испоруке предмета набавке (<i>не може бити краћи од 24 месеци од тренутка испоруке предмета набавке</i>)
Место испоруке	РБ Колубара, поље Е, на локацијама израде бунара.

Датум

М.П.

Понуђач

Напомена:

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача

Образац. бр. 4

2.
Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни

Р.б	Назив	Тип / произвођач	Понуђено добро/ произвођач/ земља порекла	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ- ом	Укупна цена са ПДВ-ом
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	ОРМАН ЗА ПУМПЕ СНАГЕ 1,5kW СЛЕДЕЋЕГ САСТАВА:								
1.1	Метални, пластифицирани орман за смештање електронске опреме димензија VxŠxD 800x800x360, IP 55 (према цртежу)	Evrotehna		ком	1				
1.2	Метални, пластифицирани орман са заштитном капом, са комплетом за осветљење ормана и са поцинкованим постољем ормана и носачем за бродску светиљку VxŠxD 1100x1700x500, IP 55 (према цртежу)	Evrotehna		ком	1				
1.3	Хоризонтална растављачка летва NH000/100A	49800 Schneider Electric		ком	2				

1.4	Трополни заштитни прекидач Ue= 690V, 50Hz, називне струје 100A, опремљен термомagnetном заштитном јединицом TM-D, In=100A, Ip=0.7-1In	Compact NSX Schneider Electric		КОМ	1				
1.5	Заштитни моторни прекидач за мотор снаге 1.5 kW, In=2.28A, заштита од кратког споја подесиво 0,6-1,1 x In, прекострујна заштита x In, CLASS 10A-30 Icu =kA 400V 3P, контакти са завртњем са баријерама између фаза, у комплекту са напонским окидачем за 230VAC	TeSys GV2 GV2ME10 + GVAS225 Schneider Electric		КОМ	1				
1.6	Контактор 9A, AC 230 V, 50 Hz, 3-POLE, контакти са завртњем, помоћни контакти 2 NO	TeSys K - LC1K0910P7 Schneider Electric		КОМ	1				
1.7	SOFTSTARTER-а за снагу мотора 1.5kW, 3AC380-480V	Altistart 01 - ATS01N206QN Schneider Electric		КОМ	1				
1.8	Тrafo 400V/230V, AC 160VA	ABL6TS16U Schneider Electric		КОМ	1				
1.9	Стабилизовани исправљач, улазни напон 230V AC, излазни напон 24VDC / 5A	Schneider Electric ABL8REM24050 Schneider Electric		КОМ	1				
1.10	Набавка са програмирањем PLC-а са 8DI, 8DO релејни, са додатним модулом за 4AI (4-20mA/ PT100), са MODBUS/RS485 преко RJ45 порта, са Ethernet 10/100Mb/s портом, напајање 24 Vdc	Schneider Electric Modicon TM221ME16R, TM3TI4, TMA5D1 – mem.card Schneider Electric		КОМ	1				

1.11	Набавка са програмирањем HMI јединице за локални приказ података са PLC-а, LCD, 122 x 22 Pixels, 5.2 ", напajaње 24 Vdc, веза MODBUS/RS485 преко RJ45 порта	Schneider Electric Magelis XBTN401 Schneider Electric		КОМ	1				
1.12	„Patch kablovi“ за MODBUS/RS485 са RJ45/SUB D 25 конекторима, 1m			КОМ	1				
1.13	Аутоматски осигурач, 2 P, 6A, тип C	A9F74206 Schneider Electric		КОМ	1				
1.14	Аутоматски осигурач, 1P, 10A, тип C	A9F74110 Schneider Electric		КОМ	1				
1.15	Аутоматски осигурач, 1P, 6A, тип C	A9F74106 Schneider Electric		КОМ	2				
1.16	HESI клеме осигурача	3036369 Phoenix contact		КОМ	5				
1.17	Аутоматски осигурач, 3P, 16A, тип B	A9F73316 Schneider Electric		КОМ	1				
1.18	Антикондензациони грејач ормана са електронском опремом снаге 20W	NSYCR20WU2 Schneider Electric		КОМ	1				
1.19	Термостат за антикондензациони грејач са 1NC, 230VAC, 10A, 0-60°C	NSYCCOTHС Schneider Electric		КОМ	1				
1.20	Вентилатор за проветравање унутрашњег ормана IP56, 165m³/h, 230V, 16.3 W и вентилационе решетке изрез 125x125mm и спољашње дим. 137x117mm, IP56	NSYCVF165M230 PF, NSYCAG125LPF Schneider Electric		КОМ	1				
1.21	Термостат за вентилатор са 1NO, 230VAC, 10A, 0-60°C	NSYCCOYHO Schneider Electric		КОМ	1				

1.22	Фото релеј са фото отпорником и прибором за монтажу фото отпорника	CCT15368 Schneider Electric		КОМ	1				
1.23	Одводник пренапона са изменљивим улошком, 3P+N, U _p =1.5kV, I _n =5kA, I _{max} =20kA, са индикацијом дотрајалости	A9L20600 Schneider Electric		КОМ	1				
1.24	Осигурач за varistor 3P+N, I _n =20A, I _{cu} =20kA	A9F74320 Schneider Electric		КОМ	1				
1.25	Светилјка (бродска арматура) E27, 100W, силуминска			КОМ	1				
1.26	Прекидач за ручно укључење светла 2-0-1	K1B001ULH Schneider Electric		КОМ	1				
1.27	Микропрекидач на вратима ормана			КОМ	1				
1.28	Једнополни изборни прекидач са три положаја, са натписима локално/искључено/даљи нски (уграђује се на врата ормана)	XB5AD33 Schneider Electric		КОМ	1				
1.29	Зелени тастер са повратком, 1NO, са натписом START (уграђује се на врата ормана)	XB4BA31 Schneider Electric		КОМ	1				
1.30	Црвени тастер, 1NC, са натписом STOP (уграђује се на врата ормана)	XB4BA42 Schneider Electric		КОМ	1				
1.31	Зелена сигнална сијалица 24VDC, са натписом RAD (уграђује се на врата ормана)	XB5AVB3 Schneider Electric		КОМ	1				
1.32	Црвена сигнална сијалица 24VDC, са натписом KVAR	XB5AVB4 Schneider Electric		КОМ	1				

	(уграђује се на врата ормана)								
1.33	Зелена сигнална сијалица 24VDC, са натписом SISTEM UKLJUČEN (уграђује се на врата ормана)	XB5AVB3 Schneider Electric		ком	1				
1.34	Набавка 4G LTE Gateway, индустријска изведба, напајање 24VDC, радна температура: од -20°C до +70°C, могућност монтаже на DIN шину, могућност да се прикључи антена преко посебног кабла, у комплекту са антенном са магнетним постољем и каблом за прикључење антене	GWG-40 Gateway Geneko		ком	1				
1.35	Монофазна утичница 230V AC, 3 kW			ком	1				
1.36	Трофазна утичница 400V AC, 5 kW			ком	1				
1.37	Једноредна клема, монтажа на DIN 35mm, максимални пресек кабла 50mm ²			ком	8				
1.38	Једноредна клема, монтажа на DIN 35mm, максимални пресек кабла 4mm ²			ком	4				
1.39	Кабал PP 00-Y 2x1.5mm ² за напајање светилке			m	5				
1.40	Ситан неспецифициран материјал – уводнице, каналице, проводници за шемирање ормана			ком	1				
1.41	Уградња опреме у орман и монтажни материјал			ком	1				

	(клемме, каналице, кабловски уводници итд.)								
1.42	Софтвер за регулацију по протоку и нивоу у међусобној зависности и пуштање у рад ормана за електронику			кпл	1				
	Укупна вредност за 1 РОП орман снаге 1,5 kW:								
	Укупна вредност за 20 РОП ормана снаге 1,5 kW:								
2	ОРМАН ЗА ПУМПЕ СНАГЕ 15kW СЛЕДЕЋЕГ САСТАВА:								
2.1	Метални пластифицирани орман за смештање електронске опреме димензија VxŠxD 800x800x360, IP 55 (према цртежу)	Evrotehna		ком	1				
2.2	Метални пластифицирани орман са заштитном капом, са комплетом за осветљење ормана и са поцинкованим постољем ормана и носачем за бродску светиљку VxŠxD 1100x1700x500, IP 55 (према цртежу)	Evrotehna		ком	1				
2.3	Хоризонтална растављачка летва NH000/100A	49800 Schneider Electric		ком	1				
2.4	Хоризонтална растављачка летва NH1/250A	49813 Schneider Electric		ком	1				
2.5	Трополни заштитни прекидач Ue= 690V, 50Hz, називне струје	Compact NSX- Schneider Electric		ком	1				

	160A, опремљен термомagnetном заштитном јединицом TM-D, In=160A, Ip=0.7-1In								
2.6	Заштитни моторни прекидач за мотор снаге 15 kW, In=32A, заштита од кратког споја подесиво 0,6-1,1 x In, прекострујна заштита x In, CLASS 10A-30 Icu =100kA 400V 3P, контакти са завртњем са баријерама између фаза, у комплекту са напонским окидачем за 230VAC	TeSys GV2 GV2ME40 + GVAS225 Schneider Electric		КОМ	1				
2.7	Контактора 32A, AC 230 V, 50 Hz, 3-POLE, контакти са завртњем, помоћни контакти 2 NO	TeSys D - LC1D50AP7 Schneider Electric		КОМ	1				
2.8	Фреквентни регулатор за снагу мотора 15kW, 3AC380-480V, у комплекту са контролном јединицом, управљачким панелом, MODBUS комуникационим портом, са аналогним улазима за РТ сонду мотора, одговарајућим firmware-ом.	Altivar 61- ATV630D18N4 Schneider Electric		КОМ	1				
2.9	Моторна пригушница, струје за наведени фреквентни регулатор	Altivar 61 - VW3A4555 Schneider Electric		КОМ	1				
2.10	Тrafo 400V/230V, AC 160VA	ABL6TS16U Schneider Electric		КОМ	1				
2.11	Стабилизовани исправљач, улазни напон 230V AC, излазни напон 24VDC / 5A	Schneider Electric ABL8REM24050 Schneider Electric		КОМ	1				
2.12	Набавка са програмирањем PLC-a са	Schneider Electric Modicon		КОМ	1				

	8DI, 8DO релејни, са додатним модулом за 4AI (4-20mA/ PT100), са MODBUS/RS485 преко RJ45 порта, са Ethernet 10/100Mb/s портом, напајање 24 Vdc	TM221ME16R, TM3TI4, TMA5D1 – mem.card Schneider Electric							
2.13	Набавка са програмирањем HMI јединице за локални приказ података са PLC-а, LCD, 122 x 22 Pixels, 5.2 ", напајање 24 Vdc, веза MODBUS/RS485 преко RJ45 порта	Schneider Electric Magelis XBTN401		КОМ	1				
2.14	Ethernet индустријски 5-portni switch	Moxa EDS-205		КОМ	1				
2.15	„Patch kablovi“ за MODBUS/RS485 са RJ45/Sub D 25 конекторима, 1m			КОМ	1				
2.16	Аутоматски осигурач, 2 P, 6A, тип C	A9F74206 Schneider Electric		КОМ	1				
2.17	Аутоматски осигурач, 1P, 10A, тип C	A9F74110 Schneider Electric		КОМ	1				
2.18	Аутоматски осигурач, 1P, 6A, тип C	A9F74106 Schneider Electric		КОМ	2				
2.19	HESI клеме осигурача	3036369 Phoenix contact		КОМ	5				
2.20	Аутоматски осигурач, 3P, 16A, тип B	A9F73316 Schneider Electric		КОМ	1				
2.21	Антикондензациони грејач ормана са електронском опремом снаге 20W	NSYCR20WU2 Schneider Electric		КОМ	1				
2.22	Термостат за антикондензациони грејач са 1NC , 230VAC , 10A, 0-60°C	NSYCCOTHС Schneider Electric		КОМ	1				
2.23	Вентилатор за проветравање	NSYCVF165M230 PF,		КОМ	1				

	унутрашњег ормана IP56,165m3/h, 230V,16.3 W и вентилационе решетке изрез 125x125mm и спољашње дим. 137x117mm, IP56	NSYCAG125LPF Schneider Electric							
2.24	Термостат за вентилатор са 1NO, 230VAC, 10A, 0- 60°C	NSYCCOYHO Schneider Electric		КОМ	1				
2.25	Фото релеј са фото отпорником и прибором за монтажу фото отпорника	CCT15368 Schneider Electric		КОМ	1				
2.26	Одводник пренапона са изменљивим улошком, 3P+N, Up=1.5kV, In=5kA, Imax=20kA, са индикацијом дотрајалости	A9L20600 Schneider Electric		КОМ	1				
2.27	Осигурач за varistor 3P+N, In=20A, Icu=20kA	A9F74320 Schneider Electric		КОМ	1				
2.28	Светилјка (бродска арматура) E27, 100W, силуминска			КОМ	1				
2.29	Прекидач за ручно укључење светла 2-0-1	K1B001ULH Schneider Electric		КОМ	1				
2.30	Микропрекидач на вратима ормана			КОМ	1				
2.31	Једнополни изборни прекидач са три положаја, са натписима локално/искључено/даљи нски (уграђује се на врата ормана)	XB5AD33 Schneider Electric		КОМ	1				
2.32	Зелени тастер са повратком, 1NO, са натписом START (уграђује се на врата ормана)	XB4BA31 Schneider Electric		КОМ	1				

2.33	Црвени тастер, 1NC, са натписом STOP (уграђује се на врата ормана)	XB4BA42 Schneider Electric		КОМ	1				
2.34	Зелена сигнална сијалица 24VDC, са натписом RAD (уграђује се на врата ормана)	XB5AVB3 Schneider Electric		КОМ	1				
2.35	Црвена сигнална сијалица 24VDC, са натписом KVAR (уграђује се на врата ормана)	XB5AVB4 Schneider Electric		КОМ	1				
2.36	Зелена сигнална сијалица 24VDC, са натписом SISTEM UKLJUČEN	XB5AVB3 Schneider Electric		КОМ	1				
2.37	Набавка 4G LTE Gateway, индустријска изведба, напајање 24VDC, радна температура: од -20°C до +70°C, могућност монтаже на DIN шину, могућност да се прикључи антена преко посебног кабла, у комплекту са антеном са магнетним постољем и каблом за прикључење антене	GWG-40 Gateway Geneko		КОМ	1				
2.38	Монофазна утичница 230V AC, 3 kW			КОМ	1				
2.39	Трофазна утичница 400V AC, 5 kW			КОМ	1				
2.40	Једноредна клема, монтажа на DIN 35mm, максимални пресек кабла 50mm ²			КОМ	8				
2.41	Једноредна клема, монтажа на DIN 35mm, максимални пресек кабла 10mm ²			КОМ	4				

2.42	Кабал PP 00-Y 2x1.5mm2 за напајање светиљке			м	5				
2.43	Ситан неспецифициран материјал – уводнице, каналице, проводници за шемирање ормана			ком	1				
2.44	Уградња опреме у орман и монтажни материјал (клемме, каналице, кабловски уводници итд.)			ком	1				
2.45	Софтвер за регулацију по протоку и нивоу у међусобној зависности и пуштање у рад ормана за електронику			кпл	1				
	Укупна вредност за 1 РОП орман снаге 15 kW:								
	Укупна вредност за 5 РОП ормана снаге 15 kW:								
3	ЗБИРНИ РАЗВОДНИ ОРМАНИ (RO-B)								
3.1	Збирни орман бунарских пумпи RB1. Ормани су слободностојећи, израђени од два пута декапираног лима, димензија (HxWxD) 1000x800x350mm монтажа на санкама, у степену заштите IP55, са вратима и бравом. Увод каблова предвидети са доње стране ормана. У орман уградити следећу опрему: - Компактни прекидач			кпл	2				

сличан типу NSX 250A - Хоризонтална раставна склопка NVP 250A - вертикална осигурачка летва, трополна, слична типу APATORукупно 5 ком -Си шина 30x5mm.....4m Осигураче уградити према одабраним пумпама из табела за снаге пумпи									
	УКУПНА ВРЕДНОСТ 1+2+3								

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

- Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:
 - у колону 5 уписати назив произвођача за сваки тражени предмет набавке
 - у колону 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет набавке
 - у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за тражени сваки предмет набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.)
 - у колону 8. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом у динарима за сваки тражени предмет набавке
 - у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 8.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.).
 - Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова

VIII МОДЕЛ УГОВОРА ЗА РОП ОРМАНЕ И ЗБИРНЕ РАЗВОДНЕ ОРМАНЕ

Модел Уговора/Оквирног споразума представља основ за одређивање клаузула Уговора/Оквирног споразума који ће бити закључен са најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са прихваћеном Понудом и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле којима ће се регулисати тражени услови из позива за подношење понуде и Конкурсне документације. Уколико Понуђач наступа са групом понуђача у заједничкој понуди, Модел Уговора/Оквирног споразума попуњава и потписује овлашћени представник групе понуђача а у моделу морају бити наведени сви чланови из групе понуђача. Овај модел Уговора/Оквирног споразума је саставни део конкурсне документације, Понуђач попуњава у складу са својом понудом, оверава потписом, чиме потврђује да прихвата елементе из модела Уговора/Оквирног споразума.

Уговор

Овај уговор закључен је између:

1. Наручиоца **Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ доо, Дрмнос** седиштем у **Дрмну**, улица **Цара Лазара бр. 66**, ПИБ: **103406127**, Матични број: **17577719**, кога заступа директор др Миодраг Степановић

(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

2. _____

са _____ седиштем у _____ улици _____,
ПИБ: _____, Матични број: _____, кога
заступа _____

(у даљем тексту: **Добављач**);

- 2а. _____

са _____ седиштем у _____ улици _____,
ПИБ: _____, Матични број: _____, кога
заступа _____

(у даљем тексту: **члан групе понуђача**);

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

За потребе овог уговора у даљем тексту уговорне стране.

Уговорне стране сагласно констатују:

да је Наручилац, ускладу са Правилником о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо бр. 337/2018 од 18.01.2018., на основу Мишљења Министарства рударства и енергетике, број 011-00-00150/2017-02 од 9.11.2017. године и Мишљења Управе за јавне набавке РС бр. 011-00-387/17 од 14.12.2017. године ПД "Георад" доо, Дрмно није наручилац у смислу члана 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012,

14/2015 и 68/2015) и није у обавези да спроводи поступке јавних набавки, и да је:

- спровео редован поступак набавке добара „**РОП ОРМАНИ И ЗБИРНИ РАЗВОДНИ ОРМАНИ**“ бр. набавке 085/2019 са циљем закључења уговора, који је објављен на интернет страници www.georad.rs;
- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број _____ од _____ .2019., у складу са којом се закључује уговор између Наручиоца и Добављача;
- да је Добављач _____ доставио Понуду бр. _____ од _____ .2019., са исказаним јединичним ценама која чини саставни део овог уговора (у даљем тексту: Понуда).

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог Уговора је набавка добара – „**РОП ОРМАНИ И ЗБИРНИ РАЗВОДНИ ОРМАНИ**“ (у даљем тексту: добра), а према техничким захтевима и условима наручиоца из конкурсне документације одређена по врсти, количини и техничким карактеристикама прихваћеном понудом Добављача бр. _____ од _____ године, која је саставни део овог Уговора.

Добављач гарантује Наручиоцу да су Добра нова и оригинална, да су произведена од материјала најбољег квалитета у складу са прихваћеном понудом Добављача и техничким условима и захтевима из конкурсне документације предметне набавке.

Вредност уговора

Члан 3.

Вредност предмета Уговора износи _____ динара без ПДВ-а. Вредност обрачунатог пореза на додату вредност износи _____ динара, што укупно износи _____ динара са ПДВ-ом.

У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију предмета Уговора, са паритетом испоручено у Франко РБ Колубара.

Уговорена вредност је коначна и не може се мењати након закључења и у току реализације Уговора.

Рок и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом Уговору врши **у року до 45 дана** од дана пријема исправног рачуна са пратећом документацијом на архиву наручиоца.

Отпремница и достављен рачун за извршену испоруку представљају основ за плаћање уговорене вредности.

Плаћање се врши на текући рачун добављача који је наведен у понуди.

Рок, начин и место испоруке

Члан 5.

5.1. Добављач се обавезује да испоручи добра из члана 2. овог Уговора у свему под условима из конкурсне документације, позива за подношење понуда и прихваћене понуде у квалитету који је прописан сертификатом квалитета и декларацијом произвођача. Документа која потврђују квалитет Добра отпремају се заједно са Добрима приликом испоруке.

5.2. Добављач се обавезује да испоручи Добра из предмета овог Уговора, у року до _____ календарских дана, након ступања уговора на снагу.

5.3. Место испоруке добара – РБ Колубара, поље Е, на локацијама израде бунара.

5.4. Заједно са Робом, Добављач ће Наручиоцу доставити оригинале следећих докумената:

- отпремницу, сагласно количини испоручене робе у оригиналу, у једном примерку, и припадајућа упутства за руковање и монтажу, као и за одржавање опреме,
- Након провере исправности изведене инсталације и уграђених елемената неопходно је издати атест – гаранцију за изведене радове на РОП ормарима и предати уз испоруку ормана.
- Приликом испоруке ормана доставља се и следећа документација: упутство за руковање и подешавање, списак уграђене опреме са упутствима.

5.5. По извршеној испоруци Робе из предмета овог Уговора Добављач ће Наручиоцу доставити следећу документацију:

- Рачун сагласно вредности испоруке у оригиналу, у једном примерку.

5.6. Продавац гарантује за тачност документације и сагласан је да уколико се утврди да иста није тачна и да је тиме Наручиоцу причињена штета, на основу овог Уговора плати Наручиоцу штету коју је због тога имао.

5.7. Наручилац може након закључења уговора о набавци без спровођења поступка набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 49. став 1. Правилника о уређивању поступка набавке ПД „Георад“ д.о.о. Дрмно.

Рекламација

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да наручилац има право на рекламацију на начин како јето предвиђено овим уговором и конкурсном документацијом, а добављач се обавезује да поступи порекламацији наручиоца.

Уговорна казна

Члан 7.

7.1. Уколико Добављач не испоручи робу у уговореном року из члана 5.2 овог уговора, обавезан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 1% од уговорене вредности из члана 3. Уговора, за сваки дан закашњења по истеку рока за испоруком. Износ укупно утврђене уговорне казне не може бити већи од 5% уговорене вредности из члана 3. Уговора.

7.2. Уговорне стране су сагласне да наручилац има право када добављач касни са испоруком робе да захтева и испуњење обавезе (испоруку робе) и уговорну казну, с тим што је наручилац дужан да без одлагања по пријему робе саопшти добављачу да задржава право на уговорну казну.

7.3. Наручилац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати достављањем књижног задужења.

7.4. Клаузула 7.1. се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране Наручиоца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

7.5. Уколико Добављач касни са испоруком више од 5 (пет) календарских дана од дана истека уговореног рока за испоруку из члана 5.2, уговорне стране су сагласне да Наручилац има право да једнострано раскине уговор, достављањем писане изјаве добављачу о раскиду уговора, а уговор се сматра раскинутим са даном пријема писане изјаве о раскиду уговора од стране добављача.

Квалитет Робе

Члан 8.

Добављач гарантује Наручиоцу да је Роба нова и оригинална, да је произведена од материјала најбољег квалитета у складу са стандардима одређеним понудом Добављача и техничком документацијом предметне набавке.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 9.

Испоруци добара присуствују представници Добављача и Наручиоца. Том приликом представник Наручиоца потписује отпремницу.

Представници наручиоца именују се решењем о формирању комисије за квантитативни и квалитативни пријем добара од стране зак. заступника директора, том приликом могу да сачине и потпишу Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара.

Уколико се приликом пријема добара утврди да добра која Добављач испоручује Наручиоцу има недостатке, тј. није сагласна уговореном квалитету или количини, наведено се констатује Записником о квантитативном и квалитативном пријему добара и Добављач је дужан да испоручи недостајуће количине или изврши замену добара која има квалитативне недостатке најкасније у року и на начин како то захтева наручилац или како је то наведено у конкурсној документацији који је саставни део овог уговора и који обавезује добављача. Захтев за додатну испоруку недостајућих количина добара или других добара уместо добара која не одговарају уговореном квалитету Наручилац може упутити Добављачу у форми рекламације.

Сматра се да је извршена адекватна испорука када представници Наручиоца именовани решењем о формирању комисије за квалитативан и квантитативан пријем добара од стране директора у месту испоруке, изврше квалитативан и квантитативан пријем Добара, што се потврђује записником који потписују представници Наручиоца, који су именовани решењем. Под квалитативним и квантитативним пријемом Добара подразумева се испорука

Добара из члана 2. овог Уговора у целини, по спецификацији и количини из усвојене понуде, заједно са достављањем пратеће документације (отпремница, записник о квалитативном и квантитативном пријему).

Гаранција

Члан 10.

10.1. Гарантни рок за испоручену Робу износи минимум ____ месеца и почиње да тече од дана када је извршен квалитативни и квантитативни пријем Робе као и потписивања записника о истом.

10.2. Када се утврди да испоручена Роба има недостатке или не одговара техничким карактеристикама наведеним у произвођачком сертификату о квалитету, Наручилац има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном облику доставити Добављачу Приговор на квалитет, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана сазнања за недостатак.

10.3. Добављач се обавезује да у гарантном року, о свом трошку отклони све евентуалне недостатке на испорученој Роби, под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима Републике Србије.

10.4. У случају потврђивања чињеница изложених у рекламационом акту Наручиоца, Добављач ће испоручити Робу у замену за рекламирану о свом трошку, најкасније 5 дана од дана повраћаја рекламиране Робе од стране Наручиоца.

10.5. Гарантни рок се продужава за време за које Роба, због недостатака у гарантном року, није коришћена на начин за који је купљена и времеведено на отклањању недостатака на Роби у гарантном року. На замењеној Роби тече нови гарантни рок, и износи ____ месеци од датума замене.

10.6. Сви трошкови који буду проузроковани Наручиоцу, а везани су за отклањање недостатака на Роби која се испоручује Наручиоцу сагласно овом Уговору, у гарантном року, иду на терет Добављача.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 11.

Добављач је сагласан да у корист Наручиоца обезбеди меницу и менично овлашћење како следи:

11.1. Меница за добро извршење посла

Добављач којем је додељен уговор дужан је да приликом потписивања Уговора, на име средства финансијског обезбеђења, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, картон депонованих потписа и ОП образац (лице овлашћено за заступање добављача). Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издатог од стране пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу – писму, и ОП образац (лице овлашћено за

заступање добављача). Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење посла (испоруку добара која су предмет уговора). Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04 и 62/06, 111/09 и 31/11). Уколико изабрани добављач не достави тражено средство обезбеђења, Уговор неће ступити на снагу, а наручилац задржава право да активира меницу за озбиљност понуде.

11.2. Меница за отклањање недостатака у гарантном року

Добављач се обавезује да Наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора, достави Наручиоцу бланко соло меницу са овлашћењем да је Наручилац може сам попунити на износ од 5% од укупно уговорене вредности предмета овог Уговора са свим припадајућим законским каматама, порезом и осталим трошковима по основу овог Уговора и евентуално закључених припадајућих анекса уз овај Уговор, уколико Добављач не отклони недостатке у гарантном року, са роком важности 30 дана дужим од дана истека гарантног рока с тим да евентуални продужетак рока испоруке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку добара. Средства из Менице за отклањање недостатака у гарантном року ће се исплатити Наручиоцу као компензација уколико Добављач не отклони недостатке у гарантном року.

Наручилац се обавезује да Меницу за отклањање недостатака у гарантном року са Меничним овлашћењем врати Добављачу у року од 30 (тридесет) дана од дана престанка његових обавеза преузетих по основу овог Уговора.

- Меница за отклањање недостатака у гарантном року мора бити евидентирана у регистру меница који води Народна банка Србије.

Добављач је дужан да уз меницу достави и Менично овлашћење које мора бити оверено и потписано од стране овлашћеног лица добављача. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа оне банке која је наведена у меничном овлашћењу, фотокопију ОП обрасца и доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да Добављач нема право да неко од својих права и обавеза из овог Уговора уступи, прода нити заложи трећем лицу без претходне писане сагласности Наручиоца.

Раскид уговора

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може споразумно раскинути ако наступе посебне околности које онемогућавају нормално извршавање Уговорних обавеза.

Овај уговор се може раскинути на оправдани захтев Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути овај уговор достављањем писане изјаве добављачу о раскиду уговора препорученом поштом на адресу седишта наведеној у понуди добављача и то у случајевима:

- ако се Добављач не придржава својих обавеза из овог Уговора;

- злоупотребе и преварног поступања Добављача (нпр. фактурисање добара која су предмет овог уговора по ценама изнад цена из понуде);
- као и у случајевима већ наведеним у овом уговору.

Уговорне су сагласне да у случају једностраног раскида уговора од стране Наручиоца, добављач је дужан да наручиоцу надокнади штету и изгубљену добит.

Решавање спорова

Члан 14.

Све спорове настале поводом извршења овог Уговора Уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико спорови не буду решени споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Пожаревцу.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 15.

Овај уговор се сматра закљученим и ступа на снагу када се кумулативно испуне два услова:

- на дан када су га потписали овлашћени заступници обе стране уговора, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, споразум се сматра закљученим на дан потписа по временском редоследу, и
- када Добављач достави средство обезбеђења-меницу за добро извршење уговорних обавеза на начин предвиђен у члану 11.1.

Уговорне стране су сагласне да се измене и допуне овог Уговора врше искључиво закључивањем анекса овог Уговора који мора бити сачињен у писаној форми и потписан од стране овлашћених лица Уговорних страна. На све што није регулисано клаузулама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима и другим прописима који регулишу предмет набавке.

Саставни део овог уговора чине:

- Конкурсна документација Н 085/2019 “РОП ормани и збирни разводни ормани”,

- Понуда Добављача са јединичним ценама бр. _____ од _____ године.

Члан 16.

Овај уговор је закључен у 3 (три) истоветна примерка од којих 2 (два) припадају Наручиоцу, а 1 (један) Добављачу из овог уговора.

Уговорне сагласно изјављују да су овај уговор прочитале, разумеле и да одредбе уговора у свему представљају израз њихове стварне воље.

ДОБАВЉАЧ

НАРУЧИЛАЦ

ПД Георад доо, Дрмно

др Миодраг Степановић
директор

IX ОБРАСЦИ ИЗЈАВЕ

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 14. Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о .

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку набавке....., бр , поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 71. Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о .

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

(ОБРАЗАЦ 6)

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА МОЖЕ ПОНУДИТИ И ИСПОРУЧИТИ
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ У ЗАХТЕВАНОМ РОКУ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу

ИЗЈАВУ

Да понуђач _____ у поступку
набавке.....
.....број 085/2019, може понудити и испоручити предмет набавке у захтеваном
року у складу са датом понудом.

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Понуђач:

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом***

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ЈЕ УПОЗНАТ СА ОДРЕДБАМА
ПРАВИЛНИКА О УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ У ПД Георад
доо**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ је у потпуности је
упознат са одредбама Правилника о уређивању поступка набавке у ПД Георад
д.о.о.

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П.

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом***

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Да је понуђач _____ при састављању своје понудеу поступку набавке добара бр. Н 085/2019 „РОП ормани и збирни разводни ормани“ поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Датум:

Понуђач:

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том случају образац копирати у довољном броју примерака.

SKICA - CRTEZ - Ormana ROP

