



ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
„ГЕОРАД“ д.о.о. – ДРМНО
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно
Дрмно, 15.07.2020. године

На основу члана 66 Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, Дрмно,
Наручилац а у вези набавке бр. **Н 154/2020** за **„Набавка дизел електричног агрегата“**
на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 1

Дана 15.07.2020. год примљена су питања заинтересованих лица за набавку бр.
Н154/2020.године, те Наручилац даје следеће информације, односно појашњења:

Питање бр.1.

Поштовани, На страни 4 Конкурсне документације у делу који се односи на
Спецификацију обавезних техничких карактеристика, наведено је следеће:
*„Дизел електрични агрегат снаге 30-40 KVA, заштита IP67, аутономије минимално 3
часа. Са уређајем за аутоматско пребацивање напона на резервно напајање у случају
нестанка мрежног вода, у орману у IP67 заштити.“*

С тим у вези, молим Вас за појашњење да ли се заштита IP67, наведена после означене
снаге дизел електричног агрегата у звучно изолованом кућишту (што је неубичајено и
немогуће). То значи да тражена опрема тј. дизел електрични агрегат може да ради у
води или на IP заштиту ATS ормана.

Даље у Спецификацију обавезних техничких карактеристика, стоји да уређај за
аутоматско пребацивање напона на резервно напајање у случају нестанка мрежног
вода, треба бити у ормару у заштити IP67, док на страни 5 конкурсне документације,
као последња ставка Техничких карактеристика електроагрегата, стоји да уређај за
аутоматско пребацивање напона на резервно напајање у случају нестанка мрежног
напона, треба бити у орману у IP 23 заштити (што је уобичајено). Имајући у виду
наведену контрадикторност, молимо Вас за појашњење у којој заштити треба бити
орман.

Такође у Спецификацију обавезних техничких карактеристика, наведено је да
аутономија дизел електричног агрегата треба бити минимално 3 часа, док је на страни
4, под ставком 23 Техничких карактеристика електроагрегата, наведено да интегрисани
танк за гориво треба бити за минимално 5 часова аутономије. С тим у вези, молимо Вас
за појашњење колико треба да износи минимална аутономија агрегата.

**Одговор1:**

Поштовани, Дошло је до техничке грешке на стр. 4 КД, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у наведеном делу.

Питање бр.2.

На страни 21 Конкурсне документације у Обрасцу бр.3 предвиђено је да рок испоруке предмета набавке не може бити дужи од 7 дана од дана ступања уговора на снагу. С тим у вези истичемо да је рок прекидак и сматрамо да се на тај начин ограничава конкуренција.

Имајући у виду наведено, потребно је да наручилац продужи рок испоруке те у складу са тим изврши измену Конкурсне документације, а све како би обезбедио већу конкуренцију.

Одговор 2:

Поштовани,

Наручилац, набавља добро за које има потребу у наредном периоду и у складу са својим потребама за предметним добром даје рокове испоруке који су примерени предмету набавке. У овој ситуацији сматрамо да је дати рок сасвим довољан произвођачима и понуђачима да испоруче предмет набавке а такође представља рок у коме је предмет набавке неопходан служби Наручиоца која ће исти користити. Дужи рокови испоруке би у овој ситуацији битно утицали на рад и функционисање Наручиоца и кашњење у испоруци би могло изазвати штету како Наручиоцу тако и Инвестиотрима за које Наручилац изводи радове.

На основу свега наведеног Наручилац остаје при захтеву из Конкурсне документације.

С поштовањем,

У Дрмну, 15.07.2020

Комисија за Н 154/2020