



**ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА  
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ**

„ГЕОРАД“ д.о.о. – ДРМНО  
Цара Лазара 66; 12208 Дрмно  
Дрмно, 12.02.2021. године

На основу члана 80 Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, Дрмно, Наручилац а у вези набавке бр. Н 009/2021 за „Струјни агрегати“ на захтев заинтересованог лица, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 2**

Дана 12.02.2021. год примљена су питања заинтересованог лица за набавку бр. 009/2021. те Наручилац даје следеће информације, односно појашњења:

**Питање бр. 1**

У спецификацији агрегата захтевана је вредност регулације сталног напона (Перманент Волтаге Рег.): (±) (%) 0.01. Ову вредност ни један од произвођача опреме не може постићи па нас интересује да ли је у питању штампарска грешка или остајете при свом захтеву?

**Одговор бр. 1:**

Поштовани,  
Дошло је до штампарске грешке Наручилац ће изменити КД у делу на који се односи питање?

**Питање бр. 2**

У спецификацији агрегата наведен је појам “Максимална излазна снага”, замолили би смо вас да нам појасните да ли се наведени појам “Максимална излазна снага (Max Total Output Power (kWm/hp))” односи на снагу мотор у prime режиму или standby режиму?

**Одговор бр. 2:**

Поштовани,  
Наручилац захтева максималну излазну снагу у складу са спецификацијом у standby режиму. Наручилац ће изменити КД у делу на који се односи питање

**Питање бр. 3**

У спецификацији агрегата наведена је вредност за максималну излазну снагу, али није наведено да ли је та вредност снаге у prime или standby режиму. Собзиром да наведена снага зависи од произвођача мотора И да се на овај начин фаворизује само један произвођач мотора, замолили бисмо вас да појасните у ком режиму се захтева наведена вредност за максималну излазну снагу И једно потврдите да ли је прихваћива понуда за агрегате чији мотор има следеће наведене



карактериске веће до 20% од захтеваних тј.  
Максимална излазна снага (Max Total Output Power (kWm): до 22.5 у приме режим  
Максимална запремина цилиндара (лт) до 2.6

**Одговор бр.3 :**

Поштовани,  
Наручилац остаје при првобитном захтеву.

Напомена: Ове додатне информације сматрају се саставним делом Конкурсне документације.

С поштовањем,

Комисија за Н 009/2021

ГЕОРАД