



ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ

„ГЕОРАД“ д.о.о. – ДРМНО
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно
Дрмно, 28.07.2022. године

На основу члана 80 Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, Дрмно, Наручилац а у вези набавке бр. Н 098/2022 за „Каблови и кабловски прибор“ на захтев заинтересованог лица, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ бр. 1**

Дана 26.07.2022. год примљена су питања заинтересованог лица за набавку бр. 098/2022. те Наручилац даје следеће информације, односно појашњења:

Питање бр. 1:

Да ли се каблови типа EPN 50-Y користе у руднику?

Да ли је обавезно као према стандарду **N.C5.350:2013** или **VDE 0250-812** за кабл који се користи у руднику типа EPN 50-Y да обележавање мора да буде рељефно изведено на спољашњем плашту дуж целе дужине кабла са следећим подацима:

- Тип, конструкцију и називни напон кабла
- Наив произвођача или знак произвођача
- Годину производње
- Размак између две суседне ознаке на каблу не сме бити већи од 50


Одговор бр. 1:

Каблови типа EPN 50-Y се користе у руднику.

У складу са стандардом **SRPS N.C5.350:2013** (Тачка 7.) односно **VDE 0250-812** за каблове типа EPN 50-Y који се користе у руднику обележавање мора да буде изведено рељефно на спољашњем плашту дуж целе дужине кабла и ознакама између којих размак не сме бити већи од 50 цм са следећим подацима:

- Тип, конструкцију и називни напон кабла
- Наив произвођача или знак произвођача
- Годину производње

С поштовањем,


Комисија за Н 098/2022