



georad.rs

**ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ**

„ГЕОРАД“ д.о.о. – ДРМНО
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно
Дрмно, 03.08.2022. године

На основу члана 80 Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, Дрмно, Наручилац а у вези набавке бр. Н 098/2022 за „**Каблови и кабловски прибор**“ на захтев заинтересованог лица, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ бр. 3**

Дана 03.08.2022. год примљена су питања заинтересованог лица за набавку бр. 098/2022. те Наручилац даје следеће информације, односно појашњења:

Питање бр. 1:

Молимо Вас за додатно појашњење за позиције од 8 до 19, тражи се да каблови типа ЕрN-Y 50 буду изведени према стандарду SRPS N.C5.350

Молим Вас да одговорите на наше питање:

Да ли је дозвољено за позиције где је тражен тип кабла EPN 50-Y понудити каблове типа NSSHÖU-J према DIN VDE 0250-812 као што у стандард SRPS N.C5.350 у својој тачки б. дозвољава.

Одговор бр. 1:

За позиције 8 до 19 дозвољено је понудити рударски кабл типа **NSSHÖU-J 0,6/1 kV** који је у потпуности израђен по стандарду **DIN VDE 0250-812 1985-05**. Као доказ за наведене каблове потребно је доставити технички лист односно извод из каталога као и копију сертификата издату од стране VDE института из чега се може видети да је произвођач ауторизован од VDE института да производи кабл типа **NSSHÖU-J** у потпуности према **DIN VDE 0250-812 1985-05**.

С поштовањем,


Комисија за Н 098/2022