



ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
„ГЕОРАД“ д.о.о. – ДРМНО
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно
Дрмно, 01.08.2022. године

На основу члана 80 Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, Дрмно, Наручилац, а у вези набавке бр. Н 110/2022 за „**РОП ормани**“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 1

Дана 29.07.2022. год и 01.08.2022. године примљена су питања заинтересованих лица за набавку бр. 110/2022. те Наручилац даје следеће информације, односно појашњења:

Питање бр.1

Разводни орман пумпе снаге 26KW (редни бр. 1) ставка 1

- Да ли се орман монтира споља или унутра?
- Можете ли да нам доставите скицу наменског носача или да нам доставите опис како носач треба да изгледа?
- Какве треба да буду браве за закључавање?

Одговор: Орман се монтира унутра на зид кућице. Немамо скицу носача ормана, монтира се на зид кућице. Браве за закључавање нису прецизиране по типу у моделу, тако да можемо накнадно тражити информацију пре монтаже од РБ Колубара.

Питање бр. 2

Разводни орман пумпе снаге 37 kW. (РЕДНИ БРОЈ V и VI)

Позиција 1

- Да ли се орман монтира споља или унутра?
- Ако се монтира унутра да ли треба да буде назидни или се поставља на постоље?
- Да ли треба да се понуди постоље? Опис и димензије постоља?
- Да ли је потребно да орман поседује кишни кров? Димензије и опис.
- Какве треба да буду браве за закључавање?

ОДГОВОР: Орман се монтира унутра на зид кућице. Монтира се на зид кућице. Браве за закључавање нису прецизиране по типу у моделу, тако да можемо накнадно тражити информацију пре монтаже од РБ Колубара.

Питање бр. 3

У техничкој спецификацији, за позицију V-1 и VI-1 навели сте следећи опис: „Набавка, испорука и уградња металног, пластифицираног ормана за смештање електронске опреме димензија VxШxД 1400x1400x400мм IP 55“.



Да ли је орман намењен за спољашњу или унутрашњу уградњу? Ако је намењен за спољашњу уградњу да ли се предвиђа кров ормана? Да ли је орман назидни или слободностојећи? Уколико је слободностојећи да ли се предвиђа неко постоље ормана?

ОДГОВОР: Орман се поставља у бунарску кућицу (унутрашња монтажа) и потребно је да се постави на зид саме кућице.

Питање бр. 3

Молим појашњење везано за услов – критеријум за квалитативни избор привредног субјекта, под тачком Г) где је наведено следеће:

Г) понуђач је у обавези да уз понуду достави изјаву, на меморандуму, да ће дати гаранцију за испоручена добра минимум 2 године од дана извршене примопредаје предмета набавке као и овлашћење фирме која је до сада вршила проширење и измену SCADA апликације у циљу надзора и управљања над инсталираним и пуштеним системом водовода да се РОП ормани могу повезати на постојећи SCADA систем.

Питање: Која је фирма вршила проширење SCADA апликације? Молим Вас да појасните наведени услов.

ОДГОВОР: SCADA је Vijeo Citect V7.40. Проширење и измене апликације је радила Информатика а.д. из Београда током 2021. године.

Питање бр. 4.

У обавезним условима сте за тачку Б) навели да понуђач мора да има минимум 2 запослена сервисера, сертификована за предметну опрему. Наше питање је за коју тачно опрему треба да имамо сервисера и од ког произвођача? У самој спецификацији је наведена опрема различитих произвођача, и немогуће је да било ко има сервисера (минимум 2 сервисера) за сву опрему и произвођаче које сте навели у техничкој спецификацији. Можете ли да прецизирате на ког произвођача и за коју опрему је потребно да имамо сервисера?

ОДГОВОР: Сервисер треба да изврши преглед ормана, утврди узрок квара и да, уколико не може сам да отклони квар, у комуникацији са произвођачем или заступником неисправне опреме (нпр: Schneider Electric, Schrack Technik, Krone...) омогући отклањање квара. То мора бити сервисер са искуством у одржавању ормана аутоматике.

Питање бр. 5

Да ли можете да продужите рок за достављање понуде?

Због годишњих одмора, отежано је прикупљање понуда од других добављача.

ОДГОВОР: Поштовани Наручилац је већ дао дужи рок за подношење понуда у односу на рок прописан Правилником о уређивању набавки у ПД Георад доо, Дрмно, с обзиром на то да набавком није предвиђено прикупљање документације чији период издавања изискује дужи временски рок (Банкарске гаранције, и сл.), како је и сам рок испоруке предмета набавке повећан сматрамо да би продужењем рока за подношење понуда потенцијално угрозили пословање Наручиоца и извршење



радова у року предвиђеном по уговору, тако да смо у могућности да продужимо рок само до
понедељка 08.08.2022. године до 10 часова.

С поштовањем,
У Дрмну, 01.08.2022.

Комисија за Н 110/2022

PP

ГЕОРАД

банка Српска ад Београд, т-рн: 295-1250108-02

банка Комерцијална ад Београд, т-рн: 205-143000-22

банка Поштанска штедионица ад Београд, т-рн: 200-2827430102027-93

банка Интеса ад Београд т-рн: 160-161868-54

У1.1.10

office@georad.rs
12208 Дрмно, Цара Лазара бб

МБ:17577719

ПИБ:103406127

шифра делатности: 4313