



ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
„ГЕОРАД“ д.о.о. – ДРМНО
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно
Дрмно, 16.01.2023. године

На основу члана 80 Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, Дрмно, Наручилац,
а у вези набавке бр. Н 002/2023 за „ХДПЕ цеви и везни елементи“, на захтев
заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 1

Дана 12.01.2023. год примљена су питања заинтересованог лица за набавку бр. 002/2023 те
Наручилац даје следеће информације, односно појашњења:

Питање бр.1

Поштовани молимо Вас да нам дате појашњења за следеће позиције из спецификације:

Позиција 2.: ХДПЕ ПЕ100 Редуцир 300/75 ПЕ 100 са туљком и летећом прирубницом ДН65
ПН 10 - ком 1.

Да ли је туљак и прирубница само са једне стране, мањег пречника ДН 75/65 ?

Позиција 3. : Т комад ХДПЕПЕ100 Ø315/75 са летећом прирубницом ДН65 ПН10 - ком 10
Да ли су туљци и прирубнице само са једне стране, мање где је пречник дн75/65 ?

Позиција 9.: Т комад ХДПЕПЕ100 Ø160 са летећом прирубницом ДН50 ПН10 - ком 10
Да ли је овде грешка, да ли се мисли на летећу прирубницу дн150 (пише у захтеву ДН 50) ?

Позиција 10.: ХДПЕ ПЕ100 Редуцир 160/50 ПЕ 10 са туљком и летећом прирубницом ДН50
ПН 10 - ком 2

Да ли је туљак и прирубница само са једне стране, мањег пречника ДН 63/50 ?

Одговор:

Позиција 2: ХДПЕ ПЕ100 редуцир 300/75 ПН10 само на једном крају треба да је заварен
туљак фи 75мм са летећом прирубницом ДН65, а други крај се на терену вари директно на
окитенски цевовод фи 300мм;

Позиција 3: Т комади 300/75 се испоручују са завареним туљком фи 75мм са летећом
прирубницом ДН65, док се крајеви фи 300 варе на терену за окитенски цевовод фи 300мм



Позиција 9: У питању је грешка. Потребни су Т комади ХДПЕ ПЕ 100 160/63 са завареним туљком фи 63мм са летећом прирубницом ДН50, док се крајеви фи 160 варе на терену за окитенски цевовод фи 160мм

(Наручилац ће изменити конкурсну документацију у делу који се односи на ову позицију)

Позиција 10: ХДПЕ ПЕ100 редуцир 160/63 ПН10 само на једном крају треба да је заварен туљак фи 63мм са летећом прирубницом ДН50, а други крај се на терену вари директно на окитенски цевовод фи 160мм;

С поштовањем,

Комисија за Н 002/2023

ГЕОРАД