




ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
„ГЕОРАД“ д.о.о. – ДРМНО
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно
Дрмно, 22.09.2023. године



На основу члана 80 Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, Дрмно, Наручилац а у вези набавке бр. Н 189/2023 за „Ватрогасна црева“ на захтев заинтересованог лица, даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 1

Дана 19.09.2023. год примљена су питања заинтересованог лица за набавку бр. 189/2023. те Наручилац даје следеће информације, односно појашњења:

Питање бр. 1:

Поштовани,

Немао црева која одговарју траженим спецификацијама.
Ватрогасно црево са ливеним спојкама није по стандарду за DIN 1481, за овај стандард иду коване спојнице.
Радни притисак не може бити 12 бари по стандарду DIN 14811 већ 16 бари.

Одговор бр. 1:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Питање бр. 2:

Поштовани,

Како смо добили информацију од произвођача Стандард СРПС Ж.Ц6.011 је стандард који одговара опису који је дат и односи се на ватрогасна црева оптималног квалитета за све потребе. Док је Стандард ДИН 14811 стандард који подразумева професионално високо квалитетно ватрогасно црево минимум радног притиска 16 бар, испитано на 60 бар прскајућег притиска и са кованим спојкама и опис који сте доставили не одговара захтевима овог стандард.

Молимо за појашњење који стандард треба да испуњавају понуђена црева.

Одговор бр. 2:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

С поштовањем,


Комисија за Н 198/2023