



ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
„ГЕОРАД“ д.о.о. – ДРМНО
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно

На основу члана 80 Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, Дрмно, Наручилац а у вези набавке бр. Н 193/2023 за „Роп ормани“ на захтев заинтересованог лица, даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 2

Дана 29.09.2023. год примљена су питања заинтересованог лица за набавку бр. 193/2023. те Наручилац даје следеће информације, односно појашњења:

Питање бр. 1:

У Конкурсној документацији се захтева набавка фото релеја са фото отпорником и прибором за монтажу фото отпорника, типа CCT15368 Schneider Electric. На страници произвођача [CCT15368 - Acti 9 - IC2000 - svetlosni prekidač - 2...2000 lux | Schneider Electric Србија \(se.com\)](#) стоји обавештење да је производња овог производа обустављена 27. јануара 2022. и дата је препорука за замену: CCT15369. Прихвата ли Наручилац предложену замену или има неки други предлог у вези ове позиције. Молим Вас да по доношењу одлуке у вези ове позиције извршите измену конкурсне документације.

Одговор бр. 1:

Прихвата се замена уколико поседује исте карактеристике опреме из спецификације.

Питање бр. 2:

У Конкурсној документацији се захтева набавка стабилизованог исправљача, улазни напон 230V AC, излазни напон 24VDC / 3A, типа ABL8REM24030 Schneider Electric. На страници произвођача [ABL8REM24030 - regulisano napajanje SMPS - monofazno ili dvofazno - 100..240 V AC - 24 V - 3 A | Schneider Electric Србија \(se.com\)](#) стоји обавештење да је производња овог производа обустављена 19. новембра 2020. и дата је препорука за замену: ABL8REM24031. Прихвата ли Наручилац предложену замену или има неки други предлог у вези ове позиције. Молим Вас да по доношењу одлуке у вези ове позиције извршите измену конкурсне документације.

Одговор бр. 2 :

Прихвата се замена уколико поседује исте карактеристике опреме из спецификације

**Питање бр. 3:**

Имајући у виду сложеност ситуације са роковима набавке једног дела опреме која је специфицирана у конкурсној документацији, потребно нам је више времена да испитамо све могућности и, евентуално, предложимо адекватну замену за захтевану опрему. Из наведеног разлога Вас молимо да продужите рок за давање понуда по набавци бр. 193/2023 за 7 (седам) дана.

Одговор бр. 3:

Продужава се рок за достављање понуда до 12.10.2023. године до 10 h.

С поштовањем,

Комисија за Н 193/2023