



ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
„ГЕОРАД“ д.о.о. – ДРМНО
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно

На основу члана 80 Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, Дрмно, Наручилац а у вези набавке бр. Н 193/2023 за „Роп ормани“ на захтев заинтересованог лица, даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 4

Дана 05.10.2023. год примљена су питања заинтересованог лица за набавку бр. 193/2023 те Наручилац даје следеће информације, односно појашњења:


Питање бр. 1:

У Конкурсној документацији се захтева набавка и програмирање PLC-а са 9DI, 7DO транзисторски, са додатним модулом за 4AI (4-20mA/ PT100), са MODBUS/RS485 преко RJ45 порта, са Ethernet 10/100Mb/s портном, напајање 24 Vdc, слично типу Schneider Electric Modicon TM221CE16T, TM3TI4, TMC2SL1, TMASD1 – mem.card. Због дугих рокова испоруке Произвођач предлаже да се 2 позиције из тражене спецификације замене, и то: TM221CE16T са TM200CE24T и TMC2SL1 са TMCR2SL1. Предложене замене у потпуности задовољавају техничке захтеве за тражени PLC. Прихвата ли Наручилац предложену замену или има неки други предлог у вези ове позиције. Молим Вас да по доношењу одлуке у вези ове позиције извршите измену конкурсне документације.

Одговор бр. 1:

Наручилац остаје при наведеним моделима из конкурсне документације.

С поштовањем,


Комисија за Н 193/2023