

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА  
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ  
„ГЕОРАД“ д.о.о. – ДРМНО  
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно  
Дрмно, 06.02.2024. године

На основу члана 80 Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, Дрмно,  
Наручилац а у вези набавке бр. Н 003/2024 за „Каблови и кабловски прибор“  
на захтев заинтересованог лица, даје:

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 1

Дана 05.02.2024. год примљена су питања заинтересованог лица за набавку бр.  
140/2023. те Наручилац даје следеће информације, односно појашњења:

#### Питање бр. 1:

Да ли се каблови типа EPN 50-Y користе у руднику?  
Да ли је обавезно као према стандарду **N.C5.350:2013** или **VDE 0250-812** за кабл  
који се користи у руднику типа EPN 50-Y да обележавање мора да буде  
рељефно изведено на спољашњем плашту дуж целе дужине кабла са  
следећим подацима:


- Тип, конструкцију и називни напон кабла
- Наив произвођача или знак произвођача
- Годину производње
- Размак између две суседне ознаке на каблу не сме бити већи од 50

#### Одговор бр. 1:

Каблови типа EPN 50-Y се користе у руднику.  
У складу са стандардом **SRPS N.C5.350:2013** (Тачка 7.) односно **VDE 0250-812**  
за каблове типа EPN 50-Y који се користе у руднику обележавање мора да буде  
изведено рељефно на спољашњем плашту дуж целе дужине кабла и ознакама  
између којих размак не сме бити већи од 50 цм са следећим подацима:

- Тип, конструкцију и називни напон кабла
- Наив произвођача или знак произвођача
- Годину производње

С поштовањем,



Комисија за Н 003/2024