

**ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ**

„ГЕОРАД“ д.о.о. – ДРМНО
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно
Дрмно, 14.03.2025. године

На основу члана 80 Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, Дрмно, Наручилац а у вези набавке бр. Н 037/2025 за **„Каблови и кабловски прибор“** на захтев заинтересованог лица, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ бр. 1**

Дана 14.03.2025. год примљена су питања заинтересованог лица за набавку бр. 037/2025. те Наручилац даје следеће информације, односно појашњења:

Питање бр. 1:

Увидом у конкурсну документацију за Н 037/2025 „Каблови и кабловски прибор“ видимо да је тражени рок испоруку добара sukcesивно до 90 дана од дана пријема наруџбенице/захтева за испоруку. Захтевано је трајање оквирног споразума на период од годину дана, да ли то значи да наруџбеницу за испоруку можемо очекивати и у Јануару 2026 године? Да ли можете да прецизирате којом динамиком и количином се очекује достављање наруџбенице/захтева за испоруку? Каблови су берзанска роба, веома је тешко фиксирати цене на годину дана.

Одговор бр. 1:

На основу поступка набавке Н 037/2025 „Каблови и кабловски прибор“ са изабраним понуђачем наручилац ће закључити оквирни споразум у трајању до годину дана. Током трајања оквирног споразума, наручилац ће поручивати (слати наруџбенице) за каблове и кабловски прибор у скалду са својим потребама. Потребе наручиоца за предметом набавке није могуће предвидети на дужи временски период што и представља један од разлога за закључење оквирног споразума у трајању од годину дана. Наружбеница се може очекивати у сваком тренутку трајања оквирног споразума па тако и у јануару 2026 године. Динамика слања наруџбеница као и количина предмета набавке која ће бити наручивана зависи од неколико фактора и није је могуће предвидети са сигурношћу.

Питање бр. 2:

Да ли је обавезно као према стандарду SRP S N.C5.350 2013 или VDE 0250-812 за кабл који се користи у руднику типа EPN 50-Y да одбележавње мора да буде рељефно изведено на спољашњем плашту дуж целе дужине кабла са следећим подацима: а) тип, конструкцију и називни напон кабла, б) назив произвођача или знак произвођача, в) годину производње, тако да размак између две суседне ознаке не сме бити већи од 50 см?

Одговор бр. 2:

Каблови типа EPN 50-Y се користе у руднику. У складу са стандардом SRPS N.C5.350:2013 (Тачка 7.) односно VDE 0250-812 за каблове типа EPN 50-Y који се користе у руднику обележавање мора да буде изведено рељефно на спољашњем плашту дуж целе дужине кабла и ознакама између којих размак не сме бити већи од 50 цм са следећим подацима:

- Тип, конструкцију и називни напон кабла
- Наив произвођача или знак произвођача
- Годину производње

Питање бр. 3:

Да ли је дозвољена толеранција у испоруци каблова од +/-5%

Одговор бр. 3:

Наручилац не прихвата толеранцију у испоруци каблова (+/-0%).

С поштовањем,



Комисија за Н 037/2025