

**ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА  
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ**

„ГЕОРАД“ д.о.о. – ДРМНО  
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно  
Дрмно, 23.05.2025. године

На основу члана 80 Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, Дрмно,  
Наручилац а у вези набавке бр. Н 138/2025 „ХДПЕ цеви и везни елементи“ на  
захтев заинтересованог лица, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ  
ПОНУДЕ бр. 1**

Дана 08.08.2025. год примљена су питања заинтересованог лица за набавку бр.  
138/2025 **ХДПЕ цеви и везни елементи**, те Наручилац даје следеће  
информације, односно појашњења:

**Питање бр. 1:**

Поштовани,

Позиција 6. из обрасца структуре цене „Туљак Ø50 са летећом прирубницом ДН  
50 – на туљак Ø 50 не може се монирати прирубница ДН 50, већ једино ДН 40,  
прирубница ДН 50 користи се за туљак Ø63 (као код позиције 7. из обрасца  
структуре понуђене цене)

**Одговор бр. 1:**

Поштовани дошло је до техничке грешке, наручилац ће извршити измену КД у  
делу који се односи на наведену позицију.

**Питање бр. 2:**

За позиције 6. и 7. из обрасца структуре понуђене цене ( туљак Ø50 и Ø63 са  
одговарајућим летећим прирубницама) исказана је јединица мере м – ови  
производи се нуде по комаду.

**Одговор бр. 2:**

Поштовани дошло је до техничке грешке, наручилац ће извршити измену КД у  
делу који се односи на наведену позицију.

С поштовањем,



Комисија за Н 138/2025