

**ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ**

„ГЕОРАД“ д.о.о. – ДРМНО
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно
Дрмно, 04.02.2026. године

На основу члана 80 Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, Дрмно,
Наручилац а у вези набавке бр. **Н 004/2025 „Роп ормани“** на захтев
заинтересованог лица, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ бр. 1**

Дана 03.02.2026. год примљена су питања заинтересованог лица за **Н 004/2026
„Роп ормани“**, те Наручилац даје следеће информације, односно појашњења:

Питање бр. 1:

У делу текста **2. Пословни, стручни и технички капацитет:**

**Б) Понуђач мора поседовати доказ да има запослена минимум 2 сервисера
сертификована за предметну опрему.**

- Доказ: Копија сертификата за сервисере издате од стране произвођача
опреме и изјава понуђача на меморандуму, оверена и потписана, да су
сервисери запослени код понуђача.

Како у спецификацији имамо производе који су од више произвођача, немогуће
је да имамо сервисере за сву опрему.

Да ли можете да наведете за коју опрему и од ког произвођача је потребно
доставити потврду за сервисере.

Одговор бр. 1: као доказ је довољно доставити изјаву на меморандуму понуђача
да има запосленог мин. 1 сервисера који је обучен за сервисирање понуђеног
роп ормана и опреме која је саставни део комплетног роп ормана.

Питање бр. 2:

За позицију 1- Редни број 1: Разводни орман за пумпу снаге 18,5kW у делу
техничке спецификације је назначено која опрема и од ког произвођача се
захтева.

За позицију 2- Редни број 2: Разводни орман за пумпу снаге 22 kW
дат је само опис без назнаке типа и произвођача.

Да ли за позицију 2 може да се понуди опрема било ког произвођача ?

Односно да ли за позицију 2 треба да се с ваше стране изврши допуна техничке
спецификације у делу ознаке производа и назива произвођача?

Одговор бр. 2: -Поштовани, када је у питању поз. 2 из спецификације, орман од
22kW требало би бити типа- произвођач Evrotehna

-Опрема у орману:

Фрекфентни регулатор, моторна пригушница су већ дефинисани (Schneider).

моторни прекидач GV3P65, Schneider Electric

PLC - Schneider Electric Modicon TM221CE16T, TM3TI4, TMC2SL1, TMASD1 – mem.card

Питање бр. 3- Да ли рок за отварање понуде може да се продужи?

Одговор бр. 3: Наручилац прихвата захтев да продужи рок за достављање понуде до 18. фебруара 2026. године, до 12 часова.

С поштовањем,



Комисија за Н 004/2026