

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ

„ГЕОРАД“ д.о.о. – ДРМНО

Цара Лазара бб; 12208 Дрмно

Дрмно, 09.02.2026. године

На основу члана 80 Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, Дрмно,
Наручилац а у вези набавке бр. Н 004/2025 „Роп ормани“ на захтев
заинтересованог лица, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ бр. 2**

Дана 06.02.2026. год примљена су питања заинтересованог лица за Н 004/2026
„Роп ормани“, те Наручилац даје следеће информације, односно појашњења:

Питање бр. 1: Приликом припреме понуде уочили смо 2 грешке у спецификацији
обавезних техничких карактеристика за разводни орман за пумпу снаге 22kW:

- Ставка 22 – Контакттор, називног напона 400V, 4kW, са напоном управљања калема 230V – пошто је овде фреквентни регулатор 30Kw, потребно је да и контакттор буде исте снаге тј. 30kW;
- Ставка 30 - HMI јединица за локални приказ података са PLC-а и могућношћу управљања, TFT LCD 5.7 ", 320 x 240 Pix, напајање 24 Vdc, веза RS485, IP65 предња страна, са мем.картицом – тражи се 3 комада по орману, што нам није логично, вероватно треба 1 ком. по орману?


Одговор бр. 1:

Ставка 22 – треба да стоји контакттор за снагу пумпе 22kW, тј. исте снаге као фреквентни регулатор 30kW.

Ставка 30 – грешка приликом куцања, треба да стоји 1 комад.

Достављамо измену конкурсне документације број 2.

С поштовањем,


Комисија за Н 004/2026