

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ

„ГЕОРАД“ д.о.о. – ДРМНО

Цара Лазара бб; 12208 Дрмно

Дрмно, 11.02.2026. године

На основу члана 80 Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, Дрмно, Наручилац а у вези набавке бр. **Н 004/2025 „Роп ормани“** на захтев заинтересованог лица, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ бр. 3**

Дана 10.02.2026. год примљена су питања заинтересованог лица за **Н 004/2026 „Роп ормани“**, те Наручилац даје следеће информације, односно појашњења:

Питање бр. 1: Разводни орман бунарске пумпе снаге 18,5kW по техничкој спецификацији у прилогу – за ставку под бр. 8 Аутоматски осигурач, 3P,20A, тип С – Која се прекидна моћ захтева?

Одговор бр. 1: Прекидна моћ за осигурач типа С – 10kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz у складу са EN/IEC 60947-2

Питање бр. 2: Разводни орман за пумпу снаге 22 kW

За ставке под редним бројем 8-15


8	3P аутоматски осигурач, 20A, тип С
9	3P аутоматски осигурач, 16A, тип С
10	1P аутоматски осигурач, 16A, тип С
11	2P аутоматски осигурач, 6A, тип С
12	1P аутоматски осигурач, 6A, тип С
13	1P аутоматски осигурач, 10A, тип В
14	1P аутоматски осигурач, 6A, тип В
15	1P аутоматски осигурач, 2A, тип В

Која се прекидна моћ захтева?

Одговор бр. 2: Прекидна моћ за осигурач типа С – 10kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz у складу са EN/IEC 60947-2

Прекидна моћ за осигурач типа В – 6kA Icu при 230V AC 50/60 Hz у складу са EN/IEC 60898-1

С поштовањем,


Комисија за Н 004/2026