

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
„ГЕОРАД“ доо – ДРМНО
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно

На основу члана 53. и 95. Правилника о уређивању поступка набавке у ПД „Георад“ доо, Дрмно број: 319 од 18.01.2021. године, а по претходно спроведеном поступку набавке **Н 004/2026 „Роп ормани“** спроведене по Одлуци о покретању поступка, бр. 755 од 30.01.2026. године, и извештаја о стручној оцени понуда број 1538 од 26.02. 2026. год., који је саставила и поднела Комисија за набавке именована Решењем бр. 756 од 30.01.2026. год. доносим:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за набавку добара у редовном поступку

Н 004/2026 „Роп ормани“

1. Подаци о наручиоцу: ПД „Георад“ доо, Дрмно, Цара Лазара бб.

2. ПРИХВАТА СЕ Извештај о стручној оцени понуда бр. 1538 од 26.02. 2026. године у набавци добара, у поступку набавке **Н 004/2026 „Роп ормани“**, и **УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ** понуђачу „Информатика“ ад, ул. Јеврејска 32, 11000 Београд. Уговор се закључује на: **9.917.360,00** без ПДВ-а.

3. Предмет и процењена вредност набавке:

- 3.1. Предмет: „Роп ормани“: 31213300 – Разводни орман за каблове, у складу са захтевима из техничке спецификације
- 3.2. Процењена вредност набавке: 12.000.000,00 динара без ПДВ-а
- 3.3. Набавка није обликована по партијама.
- 3.4. Набавка се финансира: план набавке за 2026 годину, ГПП 8.2. 1-51
- 3.5. Предметна набавка се спроводи у редовном поступку, по позиву објављеном на интернет страници, дана 30.01.2026. године
- 3.6. Не постоје одступања од плана набавки.

4. У поступку набавке учествовало је 3 понуђача.

5. Основни подаци о понуђачима:

Р.бр.	Назив и седиште понуђача	Назив и седиште понуђача из групе понуђача у заједничкој понуди	Број понуде, датум и време пријема
1.	Информатика ад, Београд	/	276/11.02.2026./09:03
2.	Hertz automatika, Ниш	/	307/13.02.2026./08:39
3.	Мин електро, Београд	/	331/18.02.2026./10:49

6. Критеријум за доделу Уговора је: **Најнижа понуђена цена.**

7. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање, неблагоприятне понуде и понуђена цена тих понуда:

7.1. Понуда понуђача „Hertz automatika“, Ниш, са седиштем у ул. Крагујевачка бр. 29, 18000 Ниш. Понуда се **ОДБИЈА** као **НЕПРИХВАТЉИВА**, услед тога што садржи битан недостатак из члана 93. став 1. тачка 3. и тачка 5. како је то у образложењу наведено. Понуда понуђача „Hertz automatika“, Ниш је износила **7.982.613,78** динара.

7.2. Понуда понуђача **Мин електро, Београд** са седиштем у ул. Милџаковачко брдо 41, Раковица - Београд. Понуда се **ОДБИЈА** као **НЕПРИХВАТЉИВА**, услед тога што садржи битан недостатак из члана 93. став 1. тачка 3. и тачка 5. како је то у образложењу наведено. Понуда понуђача **Мин електро, Београд** је износила **8.950.000,00** динара.

8. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу Уговора:

Р. бр.	Назив и седиште понуђача	Назив и седиште понуђача из групе понуђача	Понуђена цена без ПДВ-а
1.	Информатика ад, Београд	/	9.917.360,00

9. Понуђач којем се додељује Уговор за **Н 004/2026 „Роп ормани“** Комисија за набавку констатује да је најповољнија понуда понуђача: **Информатика ад, Београд, са седиштем у ул. Јеврејска 32, 11000 Београд.** Вредност Уговора се закључује на вредност понуде: **9.917.360,00** динара без ПДВ-а.

10. Ову одлуку објавити на интернет страници наручиоца.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу Мишљења Министарства рударства и енергетике, број 011-00-00151/2020-02 од 04.11.2020. године и Мишљења Канцеларије за јавне набавке РС бр. 011-00-116/2020-1 од 02.12.2020. године, ПД „Георад“ д.о.о. Дрмно није наручилац у смислу члана 3. и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019) и није у обавези да спроводи поступке јавних набавки.

Наручилац поступке набавки спроводи на основу Правилника о уређивању поступка набавке у ПД „Георад“ доо, Дрмно, како је то и наведено у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији. Наведени правилник је објављен на интернет страници наручиоца и он је доступан свим потенцијалним понуђачима, на шта су исти упућени у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији, што је и учињено и јавним огласом објављеним у дневним новинама које се дистрибуирају на територији целе Републике Србије.

Планом набавки ПД „Георад“ д.о.о. Дрмно, предвиђена је наведена набавка и у ГПП су предвиђена средства, на основу захтева за набавку бр. 737 од **30.01.2026. год.** Одлуком Директора ПД "Георад" д.о.о. Дрмно покренут је редован поступак, Решењем Помоћника директора за правне, кадровске, опште послове и послове набавки формирана комисија за спровођење поступка.

Комисија је, након што је, утврдила да неблагоприятних понуда није било како је то даље у образложењу наведено, приликом детаљног прегледа конкурсне документације понуде понуђача који су доставили благовремене понуде, редовног прегледа коју комисија спроводи, приступила утврђивању да ли пристигле понуде садрже битне недостатке из члана 93. Правилника и да ли су пристигле понуде прихватљиве и констатовала је следеће:
Комисија је прво извршила рачунску контролу приспелих благовремених понуда и утврдила да рачунских грешака није било.

1. У погледу понуде понуђача „**Hertz automatika**“, Ниш Комисија је утврдила да иста садржи битне недостатке из члана 93. став 1. тачка 3. и тачка 5. Правилника те се иста **ОДБИЈА** као **НЕПРИХВАТЉИВА**.
Увидом у достављену документацију може се утврдити да понуда има следеће недостатке:

У конкурсној документацији, одељак III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА – захтевано је следеће:

Поз. 1 Разводни орман бунарске пумпе снаге 18,5kW по техничкој спецификацији у прилогу

- за позицију бр. 12 захтеван је: Трафо $\pm 5\%$ 400V/230V, типа STN0,4 (400/230) Eaton. За наведену позицију није достављен технички лист или извод из каталога. У документу - Спецификација понуђене опреме са обавезним техничким карактеристикама и референцама је уписано да се нуди Монофазни управљачки трансформатор 400V/230V, и наведен линк www.schrack.rs... што је у супротности од захтеваног.
- за позицију бр. 19 захтеван је: Стабилизовани исправљач, улазни напон 230V AC, излазни напон 24VDC / 3A, типа ABL8REM24030 Schneider Electric. За наведену позицију понуђен је - XDR-120 Mean Well што је у супротности од захтеваног.

Поз. 2 Разводни орман бунарске пумпе снаге 22kW по техничкој спецификацији у прилогу

- за позицију бр. 1 захтеван је: Разводни орман израђеног од два пута декапираног лима, димензија 1000x1800x400mm (ШxВxД), слободностојећи, монтажа на наменском носачу висине 200mm, пластифициран споља и обојен изнутра, механички заштићен у заштити IP54, двокрилни, са бравом и кључем. Увод каблова у орман је одоздо. Орман се испоручује комплетно завршен, испитан и спреман за прикључак каблова. Орман се поставља у бунарску кућицу бунара. Основне карактеристике развода су: $I_t = 16kA$, $I_{ud} = 40kA$ типа Evrotehna. За наведену позицију понуђен је орман KM4/12/40W који није одговарајућих димензија.
- за позицију бр. 5 захтеван је: Стабилизовани исправљач, примарни напон 230VAC, секундарни напон 24VDC, 5A. За наведену позицију понуђен је - XDR-120 Mean Well.

- за позицију бр. 24 захтеван је: Заштитни моторни прекидач за мотор снаге 22 kW, $I_n=47,5A$, заштита од кратког споја подесиво $0,6-1,1 \times I_n$, прекострујна заштита $\times I_n$, CLASS10A-30 $I_{cu} = 100kA$ 400V 3P, контакти са завртњем са баријерама између фаза, у комплету са напонским окидачем за 230VA. За наведену позицију понуђен је - GV3P65 чија је прекидна моћ при напону 400V 50kA, док је у тексту конкурсне документације у спецификацији опреме захтевана прекидна моћ при напону 400V 100kA (обезбеђује сигурнији прекид квара близу извора напајања).
- Каталогски изводи или технички листови за позиције од бр. 44-59 нису достављени.

На основу наведених недостатака, **понуда се не може сматрати прихватљивом** у смислу члана 93. Правилника о уређивању поступка набавки.

2. У погледу понуде понуђача **Мин електро, Београд** Комисија је утврдила да иста садржи битне недостатке из члана 93. став 1. тачка 3. и тачка 5. Правилника те се иста **ОДБИЈА** као **НЕПРИХВАТЉИВА**.

Увидом у достављену документацију може се утврдити да понуда има следеће недостатке:

У конкурсној документацији, одељак III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА – захтевано је следеће:

Технички капацитет:

Поз. 1 Разводни орман бунарске пумпе снаге 18,5kW по техничкој спецификацији у прилогу

-за позицију бр. 1 захтеван је: Метални, пластифицирани орман са заштитном капом, са комплетом за осветљење ормана и са поцинкованим постољем ормана и носачем за LED рефлектор $V \times Ш \times Д$ 1100x1700x500mm, IP 55, типа Evrotehna - За наведену позицију није достављен технички лист или извод из каталога, већ изјава да је понуђач понудио разводне ормане произвођача Evrotehna али да није у могућности да достави техничке карактеристике понуђених ормана обзиром да су ормани специјалне израде прилагођени кориснику.

-за позицију бр. 2 захтеван је: Метални, пластифицирани орман за смештање електронске опреме димензија $V \times Ш \times Д$ 900x800x360mm, IP 55, типа Evrotehna. - За наведену позицију није достављен технички лист или извод из каталога, већ изјава да је понуђач понудио разводне ормане произвођача Evrotehna али да није у могућности да достави техничке карактеристике понуђених ормана обзиром да су ормани специјалне израде прилагођени кориснику.

Поз. 2 Разводни орман бунарске пумпе снаге 22kW по техничкој спецификацији у прилогу

- за позицију бр. 1 захтеван је: Разводни орман израђеног од два пута декапираног лима, димензија 1000x1800x400mm ($Ш \times В \times Д$), слободностојећи, монтажа на наменском носачу висине 200mm, пластифициран споља и обојен изнутра, механички заштићен у заштити IP54, двокрилни, са бравом и кључем. Увод каблова у орман је одоздо. Орман се испоручује комплетно завршен, испитан и спреман за прикључак каблова. Орман се поставља у бунарску кућицу бунара. Основне

карактеристике развода су: $I_t = 16\text{kA}$, $I_{ud} = 40\text{kA}$ типа Evrotehna. За наведену позицију није достављен технички лист или извод из каталога, већ изјава да је понуђач понудио разводне ормани произвођача Evrotehna али да није у могућности да достави техничке карактеристике понуђених ормана обзиром да су ормани специјалне израде прилагођени кориснику.

-за позицију бр. 24 захтеван је: Заштитни моторни прекидач за мотор снаге 22 kW, $I_n = 47,5\text{A}$, заштита од кратког споја подесиво 0,6-1,1 x I_n , прекострујна заштита x I_n , CLASS10A-30 $I_{cu} = 100\text{kA}$ 400V 3P, контакти са завртњем са баријерама између фаза, у комплекту са напонским окидачем за 230VA. За наведену позицију понуђен је - GV3P65 чија је прекидна моћ при напону 400V 50kA, док је у тексту конкурсне документације у спецификацији опреме захтевана прекидна моћ при напону 400V 100kA (обезбеђује сигурнији прекид квара близу извора напајања).

На основу наведених недостатака, **понуда се не може сматрати прихватљивом** у смислу члана 93. Правилника о уређивању поступка набавки.

3. У погледу понуде групе понуђача **Информатика ад Београд, ул. Јеврејска 32, Београд (Стари град)**, Комисија је утврдила да је понуђач у својој понуди доставио све тражене доказе, да је попунио потписао и оверио све обрасце на начин предвиђен конкурсном документацијом, да су нуђене све јединичне цене, да је укупна понуда понуђача испод процењене вредности набавке, и да у свему испуњава техничке спецификације из конкурсне документације.

На основу свега напред наведеног Комисија је утврдила да понуда напред наведеног понуђача не садржи битне недостатке из члана 93. Правилника, те да је, сходно члану 9. став 24. Правилника **ПРИХВАТЉИВА**.

Услед изнетог и имајући у виду одредбе члана 9. став 24. Правилника које предвиђају да је прихватљива понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности набавке, наручилац је поступио у складу са својом обавезом из члана 95. став 2. Правилника који предвиђа да је наручилац дужан да у поступку набавке, пошто прегледа и оцени понуде одбије све неприхватљиве понуде.

Након наведеног Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда по критеријуму најнижа понуђена цена, како је наведено у диспозитиву.

Комисија за спровођење набавке, после стручне оцене понуда, предложила је да се донесе **одлука о ДОДЕЛИ УГОВОРА** за Н/004/2026 „Роп ормани“ и закључи уговор са понуђачем „**Информатика**“ ад, ул. Јеврејска бр. 32, 11000 Београд.

Право понуђача на приговор и поступак по приговору регулисани су члановима 99. до 117. Правилника о уређивању поступка набавке у ПД „Георад“ доо Дрмно.

Понуђачи су, такође, на страни 23 и 24 конкурсне документације, поучени о начину и роковима подношења приговора.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети приговор наручиоцу, а копија се истовремено доставља Комисији у року од 7 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници наручиоца.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Радмила Рајић

ДИРЕКТОР
др Миодраг Степановић

