

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ

„ГЕОРАД“ д.о.о. – ДРМНО
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно
Дрмно, 20.04.2026. године

На основу члана 80 Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, Дрмно, Наручилац а у вези набавке бр. **Н 057/2026 „Електро опрема за роп ормане, софт стартере и остала комуникациона опрема“** на захтев заинтересованог лица, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ бр. 1**

Дана 17.04.2026. год примљена су питања заинтересованог лица за **Н 057/2026 „Електро опрема за роп ормане, софт стартере и остала комуникациона опрема“**, те Наручилац даје следеће информације, односно појашњења:

Питање бр. 1.

Позиција 4. ETS Decode NetX RS-232/422/48-Ethernet је уређај фирме DECODE, која је у блокади већ годину дана и без подршке за своје постојеће клијенте, тако да се уређај више не може набавити на тржишту. Да ли је Наручиоцу прихватљиво да се уместо захтеваног уређаја понуди еквивалентат уређај фирме Institut Mihailo Pupin model ATLAS MMS E485D-konvertor ethernet/RS485, чији је datasheet у прилогу?

Одговор бр. 1: Сагласни смо да можете понудити предложени заменски модел ATLAS MMS E485D-konvertor ethernet/RS485

Питање бр. 2.

Молимо Вас да нам разјасните следећу позицију 16. Батерија оловна пуњива VRLA 12V 2,4Ah 178x35x66mm DxŠxV (WP50-12NE). Наиме под наведеном ознаком WP50-12NE је батерија која има капацитет 50Ah, а у опису позиције је наведен капацитет 2,4Ah што је велика разлика. Који капацитет је неопходан Наручиоцу?

Одговор бр. 2.


Текст у загради је грешка, потребна је батерија од 2,4Ah, а не од 50Ah.

Питање бр. 3.

Да ли је Наручиоцу прихватљиво да се на позицији: 6. Displeј TG465-MT, DC24V-5W (Touch panel) понуди практично исти уређај ознаке TG465-UT који је додатно унапређен тако да уместо једног има 2 USB порта?

Одговор бр. 3: Сагласни смо да можете понудити предложени заменски модел Дисплеј TG465-UT.

С поштовањем,



Комисија за Н 057/2026