

**ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ**

„ГЕОРАД“ д.о.о. – ДРМНО
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно
Дрмно, 20.04.2026. године

На основу члана 80 Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, Дрмно, Наручилац а у вези набавке бр. Н 057/2026 „Електро опрема за роп ормане, софт стартере и остала комуникациона опрема“ на захтев заинтересованог лица, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ бр. 3**

Дана 20.04.2026. год примљена су питања заинтересованог лица за Н 057/2026 „Електро опрема за роп ормане, софт стартере и остала комуникациона опрема“, те Наручилац даје следеће информације, односно појашњења:

Питање бр. 1:

Молим за одговор у вези тачног дефинисања позиција 41. И 42. из структуре цене

Да ли треба да понудимо панелни или кабловски утикач? Ако је панелни, онда Има више опција, па Вас молим да нам потврдите коју опцију да понудимо.

41,	Индустријски утикач петополни - равни - 125А - 3П + Н + Е - 380...415VAC IP67	КОМ	10
42,	Индустријски утикач петополни - равни - 63А - 3П + Н + Е - 380...415VAC IP67	КОМ	10

Исечак из каталога:

PratilKa utikači 63 - 125 A							
Nominalna struja	Broj polova	Frek. Hz	Nominalni napon	Pozicija kontakta	Kablovski utikači	Nadzidni utikači	Ugradni utikači
63 A	2P + ±	50/60	200-250 V AC	6h	81378	81578	81878
	3P + ±	50/60		9h	81379	81579	81879
	3P+N + ±	50/60		9h	81380	81580	81880
	3P + ±	50/60		6h	81382	81582	81882
	3P+N + ±	50/60		6h	81383	81583	81883
125 A	2P + ±	50/60	200-250 V AC	6h	81390	81590	81890
	3P + ±	50/60		9h	81391	81591	81891
	3P+N + ±	50/60		9h	81392	81592	81892
	3P + ±	50/60		6h	81394	81594	81894
	3P+N + ±	50/60		6h	81395	81595	81895

Молим Вас да нам дате тачну ознаку из приложеног каталога.

Одговор бр. 1

Поштовани, потребни су нам утикачи за кабловску монтажу, тј, следећи каталошки бројеви из приложеног каталога:

позиција 41. каталошки број 81395

позиција 42, каталошки број 81383

Питање бр. 2.

Поштована, У конкурсној документацији Н 057/2026 „Електроопрема за РОП ормане, софт стартере и осталу комуникациону опрему“ на страни 6, члан 4, Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта, тачка Б, као доказ се тражи потврда издата од стране произвођача SCADA система која мора да гласи на име понуђача а којом се потврђује да је опрема која се нуди компатибилна и да може у потпуности функционисати са постојећим надређеним SKADA системом.

Овај захтев је технички неоправдан и може се сматрати дискриминаторским, из следећих разлога:

Добра која су специфицирана у набавци идентична су добрима која су већ уграђена у до сада реализованим набавкама за испоруку РОП ормана који већ дуже време функционишу у оквиру система за одводњавање и све време се прате преко постојећег надређеног SKADA система.

Добра која су специфицирана у овој набавци не садрже ПЛЦ уређаје који директно комуницирају са SKADA системом, већ се, у једном делу, ради о мрежној опреми, чија компатибилност зависи од имплементације стандардних комуникационих протокола, а не од произвођача саме опреме, а никако од надређеног SKADA система.

Антене и серијски гатемау представљају стандардну мрежну опрему која функционише као транспарентни комуникациони слој и не утичу директно на функционалност SKADA система. Преко ових уређаја преносе се стандардни комуникациони протоколи које SKADA користи.


Други део специфицираних добара се односи на опрему као што су сијалице, каблови, шелне, бове и слично, што ни на који начин нема везе са надређеним SKADA системом.

С обзиром на наведено, сматрамо да захтев за достављањем потврде произвођача SCADA система није технички оправдан и да непотребно ограничава конкуренцију, те Вас молимо да се овај услов изостави из конкурсне документације.

Одговор бр. 2:

Конкурсна документација у делу Услови – критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта и упутство како се доказује испуњеност истих биће измењени.

С поштовањем,


Комисија за Н 057/2026